

Stadsdeel: [Amsterdam stadsdeel Nieuw West](#)
Contactpersoon: Gerwin van Laar

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

Betreft: Controle BENG, thermische isolatie en milieuprestatie

Contactpersoon
[Paul van Dijk](#)

Soort project: Nieuwbouw

Projectlocatie: Amsterdam

Projectomschrijving: Moskee Faried-ul-Islam

BOM categorie: B5 Bijeenkomst-, cel-, onderwijs-, gezondheidszorg- (bedgebonden) en logiesfunctie

Contactgegevens
06-22423081
Paul.van.dijk@odnzkg.nl

Zaaknummer
13301626

OLO-nummer
OLO-6625179

Datum
29 januari 2025

In het kader van het bovengenoemde project hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben de voor de energieprestatie relevante documenten beoordeeld op de van toepassing zijnde eisen van het bouwbesluit

Opmerkingen BENG - gebouw:

- Geen inhoudelijke opmerkingen op de BENG.

Aanvullend: In het vervolg aantal zonnepanelen ook vermelden op tekening.

Opmerkingen MPG - gebouw:

- Geen inhoudelijke opmerkingen op de MPG.

Opmerkingen Rc - gebouw:

- Vloer isolatie tussen vloer bgg en kelder Rc 6,3 en vloer isolatie van de keldervloer aan de grond ook Rc 6,3 helaas niet terug te vinden op detailtekeningen

Conclusie BENG/MPG/Rc:

Op basis van de beschikbare gegevens is [voldoende](#) aannemelijk gemaakt dat het nieuwbouwplan voldoet aan hoofdstuk 5, afdeling 5.1: artikel 5.2 en 5.3 en afdeling 5.2: artikel 5.9 en van Bouwbesluit 2012 en hoofdstuk 3, artikel 3.10 van Regeling Bouwbesluit 2012. (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwvoorschriften>).

Wanneer er afgeweken wordt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Beoordeling	1°	2°	3°	Nadere gegevens
Zaaknummer	13301626			
Datum beoordeling	29-01-2025			
Aanvraagformulier	12-11-2024			
Adviseur	Label-Up B.V.			
Opnamedatum BENG	22-01-2024			
Datum MPG	21-01-2024			
Resultaat BENG-berekening	Energiebehoefte [kWh/m²]: Eis: 90 / Resultaat: 59,54 Primaire fossiele energie [kWh/m²]: Eis: 60 / Resultaat: 59,17 Aandeel hernieuwbare energie [%]: Eis: 30 / Resultaat: 32,2			
Resultaat MPG	€ 0,685 /m² BVO/jaar			
Kwaliteitsverklaringen	Nee			