

Project : **Hogendijk 7**
 Proj.nr : **2317**
 Datum : **22 december 2023**
 Gew : **1 juli 2024**

Ventilatie- en daglichtberekening

Hooimijt

Oppervlakte gegevens bouwaanvraag							Ventilatie	
		BVO m2	GO m2	VG m2		VR altijd >= 5m2	VG	VR
				eis: >= 55% x GO	aanwezig		0,9 l/2 * m2	0,7 l/2 * m2
begane grond		100,4	76,9	43,3				
	verblijfsruimte 1				33,8	33,8	30,4	23,7
1e verdieping								
	verblijfsruimte 2				9,5	9,5	8,6	6,7
totaal		100,4	76,9	42,3	43,3	43,3	39,0	30,3
Voldoet volgens het bouwbesluit								

Daglicht toetreding volgens NEN 2057										
	Ae:eis>= 10% VG	kozijn-merk	aantal	opp.glas m2	Alfa	Beta	Cb	Cu	Ad	Ae
begane grond										
	verblijfsruimte 1	3,4	hm 2	2	2,98	20	18	0,78	1	4,6
			hm 3	1	2,23	20	18	0,78	1	1,7
			hm 4	1	1,34	20	20	0,78	1	1,0
			hm 5	1	1,99	20	35	0,73	1	1,5
			hm 8	1	1,3	20	35	0,73	2	1,8
1e verdieping										
	verblijfsruimte 2	1,0	hm 6	8	0,5	20	68	0,36	1	1,5
			hm 7	4	0,4	20	68	0,36	1	0,5
4,3										12,7
Voldoet volgens de NEN 2057										