

14-2-2024 Moshe Azar de Vlieger

Akkoord. Geen opmerkingen. Zie tekst uit de conclusie

Ter plaatse van de nieuwe woningen wordt met betrekking tot wegverkeerslawaai overal voldaan aan de

voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden en met betrekking tot industrielawaai overal aan de voorkeursgrenswaarde

van 50 dB(A) etmaalwaarde.

Voor geen van de woningen zijn hogere waarden nodig. Alle woningen beschikken over een of meer geluidsluwe

gevels.