

**Besluit van het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Veenendaal**

Datum	8 juli 2026	Contactpersoon	5.1.2e
Ons zaaknummer	Z/26/2007636	Telefoonnummer	5.1.2e
Ons briefnummer	D2026-1188499	E-mailadres	5.1.2e @odu.nl
Uw kenmerk	-	Aantal bijlage(n)	2
Onderwerp	Besluit tot ambtshalve opleggen maatwerkvoorschriften PGS 37-1	Pagina	1 van 14

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

(artikel 2.13 Besluit activiteiten leefomgeving)

Onderwerp

OPMAATZAGEN Nederland B.V. (KVK-nummer: 67242529) wil op de locatie 5.1.2e in Veenendaal een energieopslagsysteem (EOS) in gebruik nemen. Wij zien aanleiding om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor deze milieubelastende activiteit.

Besluit

Wij besluiten op grond van artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor bovengenoemde locatie maatwerkvoorschriften te stellen voor het gebruik van een EOS (zie hoofdstuk I van dit besluit).

En verder dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van dit besluit:

- Email van OPMAATZAGEN Nederland B.V. d.d. 26 mei 2026 met bijlagen en reactie op email van 16 maart 2026 verstuurd door ODU;
- Plattegrond- en situatietekening;
- Tekening indeling EOS;
- Checklist PGS 37-1;
- Positie en berekening drukontlastingskleppen;
- Water cooling systeem (conform EN12845; droog sprinklersysteem).

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na verzending van dit besluit. Dit betekent dat de voorschriften zoals weergegeven in hoofdstuk I van dit maatwerkbesluit direct gelden.



Bezwaar

Als een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, dan kan diegene per post een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal, postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. Het is ook mogelijk online bezwaar te maken via de website van de gemeente Veenendaal. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. Wie belanghebbende is, leggen wij hieronder uit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Deze termijn begint op dag nadat dit besluit is verzonden. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum waarop het bezwaar wordt ingediend;
- een omschrijving van (het gedeelte van) het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering);
- een handtekening van de indiener;
- het zaaknummer Z/26/2007636 en besluitnummer D2026-1188499.

Belanghebbende

Bezwaar tegen dit besluit kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende. Een persoon of rechtspersoon is belanghebbende als diegene, als gevolg van dit besluit, rechtsreeks in een eigen belang wordt geraakt. Dit belang moet voldoende persoonlijk, objectief en actueel zijn. Een rechtspersoon kan ook belanghebbende zijn als uit de doelstellingen en feitelijke werkzaamheden van die rechtspersoon blijkt dat deze in het bijzonder het belang behartigt dat door dit besluit wordt geraakt. Dit staat in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en blijkt hiernaast uit rechtspraak.

Pro forma bezwaarschrift

Als het niet lukt om binnen de termijn van 6 weken een volledig gemotiveerd en onderbouwd bezwaarschrift te schrijven, dan kan binnen deze termijn een pro forma bezwaarschrift worden ingediend. In een pro forma bezwaarschrift geeft de indiener van het bezwaar aan tegen dit besluit in bezwaar te gaan, maar meer tijd nodig te hebben voor de motivering en onderbouwing. Vervolgens ontvangt de indiener van het bezwaar bericht over hoeveel tijd de indiener daarvoor heeft.

Voorlopige voorziening

Dit besluit is direct van kracht. Dit geldt ook als er een bezwaarschrift wordt ingediend. Het indienen van bezwaar schorst het besluit namelijk niet. Als de indiener van het bezwaar niet langer kan of wil wachten tot er inhoudelijk over het bezwaarschrift is beslist, dan kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland. De voorzieningenrechter kan een verzoek om een voorlopige voorziening alleen toewijzen als er sprake is van onverwijlde spoed en/of bij beslissingen met onomkeerbare gevolgen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding van 'voorlopige voorziening'. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal ingediend worden via het digitale loket van de rechtspraak: loket.rechtspraak.nl.



Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De indiener van het verzoek moet namelijk griffierecht betalen aan de rechtbank. Er kan pas om een voorlopige voorziening worden verzocht nadat het bezwaarschrift is ingediend.

Afschrift

Wij hebben een afschrift van dit besluit verzonden aan OPMAATZAGEN Nederland B.V., de gemeente Veenendaal en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Meer informatie?

Voor vragen over dit besluit kan contact opgenomen worden met 5.1.2e van de Omgevingsdienst Utrecht (ODU), bereikbaar op telefoonnummer 5.1.2e of via e-mailadres: 5.1.2e@odu.nl. Vermeld hierbij ons zakenmerk: Z/26/2007636.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal, namens hen,

5.1.2e

5.1.2e

Strategisch manager
Omgevingsdienst Utrecht



Inhoudsopgave

I.	Voorschriften	5
II.	Procedurele overwegingen	6
1.	Inleiding.....	6
2.	Omschrijving van de activiteit	6
3.	Bevoegd gezag	7
4.	Vorbereidingsprocedure	7
5.	Advies	7
6.	Kennisgeving	7
7.	Gemelde situatie	7
III.	Inhoudelijke overwegingen	8
	Bijlage 1: Begrippen.....	10
	Bijlage 2: Advies d.d. 15 juni 2026 van Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	11



I. Voorschriften

1. De plaatsing, uitvoering en het beheer van het energieopslagsysteem (EOS), typical 1 (zelfstandig EOS in (aangepaste) container) is overeenkomstig de volgende maatregelen van de PGS 37-1:2023 versie 1.1 (april 2026).
 - a. hoofdstuk 7.2 (basisveiligheid) maatregel MW1;
 - b. hoofdstuk 7.3 (ontwerp en constructie):
 - i. paragraaf 7.3.1 (constructie en installatie) de maatregelen M2 t/m M6 en M8;
 - ii. paragraaf 7.3.2 (overige maatregelen over ontwerp en constructie) de maatregelen M9, M10, M16, M18, M19, M21, M22 en M28;
 - c. hoofdstuk 7.4 (gebruik van het EOS):
 - i. paragraaf 7.4.1 (algemeen) maatregel M31;
 - ii. paragraaf 7.4.2 (bewaken en monitoren) de maatregelen M32 t/m M37;
 - iii. paragraaf 7.4.3 (toegang tot het EOS) maatregel M38;
 - d. hoofdstuk 7.5 (onderhoud, keuring, documentatie en training):
 - i. paragraaf 7.5.1 (onderhoud en repareren) de maatregelen M39 t/m M41;
 - ii. paragraaf 7.5.2 (keuren en inspecteren) maatregel M42;
 - iii. paragraaf 7.5.3 (registreren en documentatie) de maatregelen M44 en M45;
 - iv. paragraaf 7.5.4 (opleiden en trainen) de maatregelen M46 en M47;
 - e. hoofdstuk 7.6 (veiligheid):
 - i. paragraaf 7.6.1 (algemeen) de maatregelen M48 en M49;
 - ii. paragraaf 7.6.2 (interne veiligheidsafstanden) maatregel M50;
 - iii. paragraaf 7.6.3 (brandveiligheid) maatregel M55 en M56;
 - iv. paragraaf 7.6.4 (noodplan, incidenten en calamiteiten) de maatregelen M61, M64 en M65;
 - v. paragraaf 7.6.5 (pictogrammen en aanwijzingen) maatregel M66.
2. De ingebruiknamekeuring bedoeld in maatregel M31 van de PGS 37-1 dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke ter zake deskundige partij. De bevindingen dienen te worden vastgelegd in een keuringsrapport wat ter inzage voor het bevoegd gezag binnen het bedrijf aanwezig dient te zijn.
3. Voor de juiste werking van M57 zoals genoemd onder voorschrift 1 moet binnen 100 meter van het energieopslagsysteem (EOS) een bluswatervoorziening aanwezig zijn met een capaciteit van 60 m³/uur (gedurende 2 uur).



II. Procedurele overwegingen

1. Inleiding

Door behoefte aan machine-uitbreiding bij OPMAATZAGEN Nederland B.V. (verder: OPMAATZAGEN) volstaat de huidige aansluiting van 90 kW niet langer. Stedin heeft aangegeven dat verzwaring wellicht mogelijk is vanaf 2032. Daarom heeft de directie van OPMAATZAGEN contact opgenomen met de gemeente Veenendaal en zijn door het lokaal energieteam geadviseerd in de mogelijk aanpak.

Op 7 maart 2026 zijn per email bij de ODU ter bespreking stukken ontvangen betreffende het voornemen van OPMAATZAGEN tot plaatsing van een EOS naast de bedrijfshal op de locatie 5.1.2e 5.1.2e in Veenendaal. Dit plan is door de ODU en VRU inhoudelijk beoordeeld en met OPMAATZAGEN en gemeente Veenendaal op 9 maart 2026 besproken. De uitkomsten van dit overleg zijn per email van 16 maart 2026 gedeeld.

In het Bal zijn er geen specifieke regels opgenomen voor een EOS. Een EOS is niet aangewezen als een milieubelastende activiteit in hoofdstuk 3 van het Bal. Ook staan er geen regels voor een EOS in hoofdstuk 4 of 5 van het Bal. Wel kan een EOS functioneel ondersteunend zijn aan een kernactiviteit van een bedrijf. Als dat het geval is, dan geldt voor het EOS de specifieke zorgplicht van het Bal (artikel 2.11 van het Bal). Dat is bij OPMAATZAGEN het geval. Dit wordt hieronder verder toegelicht. De zorgplicht betekent in dit geval dat het EOS wordt geplaatst en gebruikt overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde richtlijn PGS 37-1.

Op 26 mei 2026 is per email bij de ODU en VRU een reactie ontvangen op de mail van 16 maart 2026 en is met enkele bijlagen verduidelijkt hoe aan de PGS 37-1 zal worden voldaan. Deze stukken zijn wederom inhoudelijk beoordeeld door de ODU en VRU. De voorgestelde maatregelen in het kader van PGS 37-1 zijn akkoord bevonden.

Met maatwerkvoorschriften kunnen wij algemene regels specificeren. Wij zijn tot de conclusie gekomen, mede op advies van de Veiligheidsregio Utrecht, dat voor het EOS op de locatie 5.1.2e 5.1.2e in Veenendaal vanwege het waarborgen van de (brand)veiligheid maatwerkvoorschriften nodig zijn. Dit doen wij ambtshalve. Dit betekent dat wij het besluit uit onszelf nemen. Hiervoor is geen aanvraag ingediend.

2. Omschrijving van de activiteit

OPMAATZAGEN is een professionele houtzagerij waar meubels op maat worden gemaakt. Deze activiteit is aangewezen als milieubelastende activiteit in artikel 3.122, eerste lid, onder g, van het Bal: het maken van producten van hout is de kernactiviteit van het bedrijf.

In artikel 3.122, tweede lid, van het Bal is aangegeven dat de aanwijzing ook andere milieubelastende activiteiten omvat die worden verricht op dezelfde locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, functioneel ondersteunen.

De energie die wordt opgeslagen in het EOS wordt gebruikt door het bedrijfspan en installaties van OPMAATZAGEN voor het maken van producten van hout. Het EOS is daardoor functioneel ondersteunend aan de kernactiviteit.



3. Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd gezag om ambtshalve maatwerkvoorschriften op grond van het Bal vast te stellen. Dit volgt uit artikel 4.9, aanhef en onder b van de Omgevingswet (Ow). De ODU is gemandateerd middels het “Mandaatbesluit Omgevingsdienst Utrecht” gemeente Veenendaal, inwerking getreden op 1 januari 2026, om namens de gemeente deze maatwerkvoorschriften vast te stellen.

4. Voorbereidingsprocedure

De reguliere voorbereidingsprocedure zoals beschreven in titel 4.1 van de Awb is van toepassing.

5. Advies

Op 15 juni 2026 heeft de VRU een positief advies uitgebracht. Dit advies is als bijlage 2 bijgevoegd. Het advies van de VRU is nader uitgewerkt in dit maatwerkbesluit en daaraan verbonden maatwerkvoorschriften.

6. Kennisgeving

Wij zullen een kennisgeving van dit besluit publiceren op: officielebekendmakingen.nl.

7. Gemelde situatie

Voor de locatie zijn de volgende meldingen eerder ingediend:

- Melding Activiteitenbesluit voor het starten van het bedrijf d.d. 21 augustus 2019;
- Melding Activiteitenbesluit voor aanpassing van de bedrijfstijden d.d. 17 maart 2022.



III. Inhoudelijke overwegingen

Beoordeling

Het EOS is zoals eerder aangegeven functioneel ondersteunend aan de kernactiviteiten in artikel 3.122, eerste lid, onder g, van het Bal. Voor het EOS staan geen eisen in het Bal. De specifieke zorgplicht in artikel 2.11 van het Bal geldt. Dat betekent dat door degene die een activiteit verricht en weet dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.2 van het Bal, alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid van de Omgevingswet.

Passende maatregelen en voorzieningen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen bij plaatsing en ingebruikname van een EOS met lithiumhoudende energiedragers zijn beschreven in de richtlijn PGS 37-1. Omdat het EOS lithiumhoudende energiedragers bevat, is voor de maatregelen en voorzieningen aansluiting gezocht bij de PGS 37-1 (versie 1.1, april 2026). In voorschrift 1 van dit besluit wordt verwezen naar deze versie van de PGS 37-1.

Het gaat hier om een zelfstandig, niet betreedbare EOS in de open lucht met een opslagcapaciteit van 1075 kWh. Dat is een typical 1 als bedoeld in de PGS 37-1. De in voorschrift 1 opgenomen maatregelen zijn de maatregelen uit de PGS 37-1 die specifiek van toepassing zijn op een EOS van typical 1 waarbij rekening is gehouden met de brandveiligheidseisen van deze specifieke EOS. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat een brandpropagatietest is uitgevoerd op celniveau maar niet op systeemniveau. Dit betekent o.a. dat moet worden voldaan aan M56 uit de PGS 37-1 (bluswataersluiting). Dit volgt uit M55 van de PGS 37-1.

Ook M9 (brandwerendheid), M10 (brandwerendheid doorvoeringen) en M50 (veiligheidsafstanden) zijn dan van toepassing. Deze maatregelen zijn daarom opgenomen in voorschrift 1 van dit besluit.

Externe veiligheid

Op 27 maart 2026 is het concept-wijzigingsbesluit energieopslagsystemen voor elektrische energie gepubliceerd. Deze tekst bevat een concept van de regels die voor EOS'en zullen worden opgenomen in het Bal en Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Hierin zijn ook veiligheidsafstanden opgenomen. De aangevraagde EOS is getoetst aan deze veiligheidsafstanden.

De onderhavige installatie heeft een capaciteit van 1075 kWh. Er is sprake van energieopslagsystemen met lithiumijzerfosfaat (LFP) als energiedrager. Het EOS is niet betreedbaar. Dit blijkt uit de tekening indeling EOS. Voor deze installatie wordt een afstand aangehouden tot de begrenzing van de locatie of tot zeer kwetsbare, beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen (niet zijnde de eigen bedrijfshal) en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties van 5 meter.

In onderhavige situatie staat het EOS op minder dan 5 meter van de begrenzing van de locatie maar op meer dan 5 meter van zeer kwetsbare, beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties. Omdat er binnen 5 meter afstand vanaf het EOS (behoudens de eigen bedrijfshal) geen gebouwen of locaties aanwezig zijn en er ook niet zullen komen, is er sprake van een aanvaardbare situatie.



Conclusie

Er zijn maatwerkvoorschriften nodig met het oog op het waarborgen van veiligheid en bescherming van het milieu. Dit omdat voor een EOS in het Bal geen specifieke regels staan terwijl een EOS wel nadelige gevolgen voor de veiligheid en het milieu kan hebben. De gevolgen van deze maatwerkvoorschriften zijn voor het bedrijf niet onevenredig in verhouding tot het doel van de maatwerkvoorschriften. De maatwerkvoorschriften staan in hoofdstuk I van dit besluit.



Bijlage 1: Begrippen

Omgevingsdienst	Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Utrecht. Postadres: Postbus 13101, 3507 LC Utrecht
PGS 37-1	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37-1 (Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS):2023 Versie 1.1 (april 2026)
Toezichthouder	Toezichthouder bij de Omgevingsdienst Utrecht
Vergunninghouder	Degene die de activiteit verricht



Bijlage 2: Advies d.d. 15 juni 2026 van Veiligheidsregio Utrecht (VRU)



vru.nl

Omgevingsdienst Utrecht
De heer R. Krens
Postbus 13101
3507 LC UTRECHT

Datum	Uw Kenmerk	Contactpersoon
15 juni 2026	-	John van Holland
Onderwerp	Ons Kenmerk	Afdeling
Advies maatwerkvoorschriften	VRU2026-00008599	Afdeling Advies Organisatieonderdeel Risicobeheersing

Geachte heer Krens,

Op 26 mei 2026 hebben wij uw verzoek om advies ontvangen voor toetsing van een aanvraag maatwerkvoorschrift. Het verzoek gaat over een milieubelastende activiteit aan De Schutterij 26 in Veenendaal.

Toetsingskader

De Veiligheidsregio Utrecht heeft uw verzoek getoetst met betrekking tot (brand)veiligheid. De volgende regelgeving en richtlijnen zijn hierbij geraadpleegd:

- Wet Veiligheidsregio's
- Omgevingsregeling
- Omgevingsplan
- Besluit Activiteiten Leefomgeving
- Stand der techniek zoals aangegeven in de BBT-richtlijn PGS 37-1:2023
- Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2019
- Rekenmethode omgevingsveiligheid lithiumhoudende energiedragers

Onze conclusie is gebaseerd op de gegevens uit de volgende documenten.

Beoordeelde documenten	Datum
Aanvraagformulier	-
Samenvatting en input gemeente (toelichtingen op aanvraag)	-
Water cooling systeem (conform EN12845; droog sprinklersysteem)	21-05-2026
Berekening drukontlastingskleppen	-
Plattegrond- en Situatietekening	-
Indelingstekeningen EOS	-
Checklist PGS 37-1	-

Voor deze aanvraag is al eerder advies gegeven.

1* behandeling 9 maart 2026 (vooroverleg)

Adres Archimedeslaan 6 • 3504 BA Utrecht
Post Postbus 3154 • 3502 GD Utrecht
Contact 088 878 1000 • info@vru.nl

IBAN NL18BNGH 0285 133 179
BTW NL 8111.97.955801
KvK 51817330

Veiligheidsregioutrecht
Veiligheidsregio_Utrecht
@vutrecht



Conclusie

Er zijn maatwerkvoorschriften noodzakelijk

De aanvraag geeft aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften. In de bijlage "Aspecten brand- en/of externe veiligheid in het kader van milieu" zijn de noodzakelijk geachte (maatwerk)voorschriften opgenomen.

Aandachtspunt

Op basis van de afstandstabellen uit de Rekenmethode omgevingsveiligheid door het RIVM zijn een PR-contour en een gifwolkaandachtsgebied aanwezig. Geadviseerd wordt om het PR-contour en een gifwolkaandachtsgebied in het Register Externe Veiligheid (REV) op te laten nemen.

Beschikking

Nadat de beschikking is afgegeven ontvangen wij hier graag een kopie van (inclusief bijlagen). Deze ontvangen wij graag via de samenwerkingsfunctionaliteit (SWF)

Heeft u vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker van het organisatieonderdeel Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: John van Holland, te bereiken via J.van.Holland@VRU.NL of 088-8783746.

Met vriendelijke groet,
Naam het desastuuskantoor,

5.1.2e

Geerlof Bijsterbosch
Teammanager Advies

Bijlage:

- Aspecten brand- en/of externe veiligheid in het kader van milieu

Onderwerp
Advies maatwerkvoorschriften

Uw Kenmerk
-

Ons kenmerk
VRU2026-00008599

2



Bijlage Aspecten brand- en/of externe veiligheid in het kader van milieu

(Maatwerk)voorschriften (toelichting)

Voor het plaatsen en in gebruik nemen van een energie opslagsysteem (EOS) zijn in de (omgevings)wetgeving geen specifieke maatregelen voorgeschreven. Omdat er bij het gebruik van een EOS waarin lithiumhoudende energiedragers zijn geïnstalleerd toch risico's aanwezig zijn is specifiek hiervoor de PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) 37-1:2023 versie 1.1 (april 2026) opgesteld en vastgesteld. Deze richtlijn wordt nog niet in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) aangestuurd maar dit zal binnen afzienbare tijd alsnog gaan plaatsvinden. In deze richtlijn zijn (veiligheids)maatregelen opgenomen die specifiek aansluiten bij de gevaren van lithium houdende energiedragers in een EOS.

Om deze PGS 37-1:2023 versie 1.1 (april 2026) van toepassing te verklaren wordt voorgesteld om gebruik te maken van de artikelen 22.44 (specifieke zorgplicht) en 22.45 (maatwerkvoorschriften) van het Omgevingsplan of indien het EOS functioneel ondersteunend is aan een kernactiviteit uit het BAL gebruik te maken van de artikelen 2.11 (specifieke zorgplicht) en 2.13 (maatwerkvoorschriften) van het BAL.

Brandpropagatie (toelichting M55)

Het EOS betreft een typical 1 en is niet aantoonbaar beveiligd tegen brandpropagatie zoals beoogd in maatregel 55 van de PGS 37-1.

(Maatwerk)voorschriften

Met stellen van onderstaande maatwerkvoorschriften wordt voldoende bescherming van het milieu geboden op het gebied van brand- en/of externe veiligheid

1. De plaatsing, uitvoering en het beheer van het energieopslagsysteem (EOS) is overeenkomstig de volgende maatregelen van de PGS 37-1:2023 versie 1.1 (april 2026).
 - a. hoofdstuk 7.2 (basisveiligheid) maatregel MW1;
 - b. hoofdstuk 7.3 (ontwerp en constructie):
 - i. paragraaf 7.3.1 (constructie en installatie) de maatregelen M2 t/m M6 en M8;
 - ii. paragraaf 7.3.2 (overige maatregelen over ontwerp en constructie) de maatregelen M9, M10, M16, M18, M19, M21, M22 en M28;
 - c. hoofdstuk 7.4 (gebruik van het EOS):
 - i. paragraaf 7.4.1 (algemeen) maatregel M31;
 - ii. paragraaf 7.4.2 (bewaken en monitoren) de maatregelen M32 t/m M37;
 - iii. paragraaf 7.4.3 (toegang tot het EOS) maatregel M38;
 - d. hoofdstuk 7.5 (onderhoud, keuring, documentatie en training):
 - i. paragraaf 7.5.1 (onderhouden en repareren) de maatregelen M39 t/m M41;
 - ii. paragraaf 7.5.2 (keuren en inspecteren) de maatregel M42;
 - iii. paragraaf 7.5.3 (registratie en documentatie) de maatregelen M44 en M45;
 - iv. paragraaf 7.5.4 (opleiden en trainen) de maatregelen M46 en M47;
 - e. hoofdstuk 7.6 (veiligheid):
 - i. paragraaf 7.6.1 (algemeen) de maatregelen M48 en M49;
 - ii. paragraaf 7.6.2 (interne veiligheidsafstanden) de maatregelen M50;
 - iii. paragraaf 7.6.3 (brandveiligheid) de maatregelen M55 en M56;

Onderwerp

Advies maatwerkvoorschriften

Uw Kenmerk

-

Ons kenmerk

VRU2026-00008599

3



- iv. paragraaf 7.6.4 (noodplan, incidenten en calamiteiten) de maatregelen M61, M64 en M65;
 - v. paragraaf 7.6.5 (pictogrammen en aanwijzingen) de maatregelen M66.
2. De ingebruiknamekeuring bedoeld in maatregel M31 van de PGS 37-1 dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke ter zake deskundige partij. De bevindingen dienen te worden vastgelegd in een keuringsrapport wat ter inzage voor het bevoegd gezag binnen de inrichting aanwezig dient te zijn.
 3. Voor de juiste werking van M57 zoals genoemd onder voorschrift 1 moet binnen 100 meter van het energieopslagsysteem (EOS) een bluswatervoorziening aanwezig zijn met een capaciteit van 60 m³/uur (gedurende 2 uur).
-

Onderwerp
Advies maatwerkvoorschriften

Uw Kenmerk
-

Ons kenmerk
VRU2026-00008599

4

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 3, 6, 12