

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

De bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. de heer Patrick Swiercz
Osdorpplein 1000
1068 TG Amsterdam

Betreft: advies bouwconstructies ten behoeve van vergunningverlening

Geachte heer Swiercz,

Op uw verzoek hebben wij constructieve aspecten beoordeeld aangaande het project met de volgende kenmerken:

Projectlocatie: Laan van Vlaadingenlaan 15, Amsterdam
Projectomschrijving: Realiseren van 176 woningen
Aanvraagnummer: 2024082701518

In het kader van dit verzoek hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben het ontwerp van de bouwconstructie(s) waar de documenten betrekking op hebben beoordeeld op de hoofdlijnen van de constructie.

Naar ons oordeel is voldoende aannemelijk gemaakt dat de hoofdlijnen van de constructie voldoen aan de van toepassing zijnde eisen.

Met betrekking tot de constructieve aspecten hebben wij geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Wij adviseren u de volgende voorwaarde(n) op te nemen in de vergunning:

- Ten aanzien van uitgestelde indieningsvereisten, te overleggen binnen een termijn 3 weken voor start uitvoering van het desbetreffende onderdeel:
Nader in te dienen aanvullende en/of gewijzigde gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.
Dit betreft onder meer ook, zie volgende bladzijde:

Contactpersoon
Mike Tromp

Contactgegevens
0643197237

Zaaknummer
13596753

Documentnummer
29135949

Datum
28 februari 2025

- Uitwerking robuustheidsvoorzieningen en tweede draagwegconstructies
- Er wordt gebruik gemaakt van een Scia 3D rekenmodel, wij ontvangen graag ter beoordeling de controlerende handberekeningen van de maatgevende en kritische onderdelen in (tijdelijke en) uiteindelijke fase.
- Def sonderingen, funderingsadvies incl. horizontale belasting op de funderingspalen van de stalen gevel en paalberekeningen, paal inmetingen en – akoestische doormetingen.
- Uitwerking stalen stempelraam damwand

Wij adviseren u de volgende overige voorwaarde(n) op te nemen in de vergunning:

- beschouwing van de invloed van de invloed van de bouwkuip, in- en uittrekken damwanden en bemaling op de afrit van de S106. Rekening houdend met de randvoorwaarden van de wegbeheerder.
 - voor controle van de definitieve gewichtsberekeningen ontvangen wij nog graag een bouwkundige set met tekeningen

Hierbij zijn ook eventueel door u aangegeven risico's in de adviesaanvraag in acht genomen.

Voor de documenten waar dit advies betrekking op heeft, zie bijgaande documentenlijst. Zie hiervoor tevens de link in de email.

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

Mike Tromp
adviseur constructieve veiligheid

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag. Wij verzoeken u deze informatie vertrouwelijk te behandelen op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wet openbaarheid van bestuur en niet te gebruiken voor derdenverstrekking.