



Dadbekeken:

- Aanbrngen conform Babel Bouwteken Leefomgeving 2024 en verankeringssysteem

Brandveendelen:

- Brandveendelen m.b.t. bezijken hoofdtraconstrucone: 60 minuten, indien permanent verbranding + 500MM/min, mag brandveendelen met ten hoogste 30 minuten worden verminderd.
- Ventilatie-eenheid en schachten van orndraadmaterial
- Een vooruonde heeft op iedere bouwdeel een verbruiksmeter of met een besloten ruimte waarde en vluchtuone toets van de uitgang en een verbruiksmeter en de uitgang van de vooruonde een rookmelder die voldoet dan NEN-EN 14604

Ventilatie-eenheid:

- Resultat van keuring, dakbaken en toelt volgens NEN 5070, NEN 1087, NPR 1088 en Babel Bouwteken Leefomgeving, 2024
- Ventilatie-eenheid en overge ventilatiekanalen uitvoeren volgens voorschriften NEN 1087 en opgegeef installatie

Voor dimensionering mechanische ventilatie te bekeken (en) berekening (en) installatu

Inbraakwerendheid:

- Deuren, ramen en kozijnen (woonfunctie) die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan klasse II.

Triptafelscheiding:

- Niet beweegbare afscheiding, min. 0,8m hoogte boven de voorkant van een trededek gemeten.
- Afstand tussen afscheiding en de trap gemeten niet groter dan 0,05m
- De afscheiding heeft geen openingen met een breedte groter dan 0,5m
- De afscheiding heeft tot een hoogte van 0,7m boven een trededek geen openingen met een breedte groter dan 10 cm hebben.
- De afscheiding heeft ter voorkoming van overkluuteren geen opstapmogelijkheden.
- Tussen 0,2 en 0,7m boven een trededek.

