



**Gemeente  
Amsterdam**

Bezoekadres  
Herengracht 482  
1017 CB Amsterdam

Postbus 10718  
1001 ES Amsterdam  
Telefoon 14 020  
[amsterdam.nl/erfgoed](http://amsterdam.nl/erfgoed)

Retouradres: Postbus 10718, 1001 ES Amsterdam

Van Riezen & Partners  
Mevrouw M. Visser  
Amstelplein 1  
1096 HA Amsterdam

Datum 26 januari 2022  
Ons kenmerk 22-007  
Uw kenmerk  
Behandeld door T. Terhorst, Monumenten en Archeologie, [t.terhorst@amsterdam.nl](mailto:t.terhorst@amsterdam.nl)  
Bijlage QS 22-007  
Onderwerp Selectiebesluit Struijckenkade – Burgemeester Leeuwenlaan

Geachte mevrouw Visser,

Hierbij ontvangt u een archeologische waardestelling ten behoeve van de nieuwbouwlocatie Struijckenkade / Burgemeester Leeuwenlaan, stadsdeel Nieuw-West.

Voor de planlocatie geldt een uitzondering van archeologisch onderzoek bij bodemingrepen kleiner dan 500 m<sup>2</sup> of ondieper dan de recente (20ste-eeuwse) ophogingen. In het kader van het bestemmingsplan is deze dikte gesteld op 1,5 m. Uit de bijgevoegde waardestelling komt echter naar voren dat dit pakket naar verwachting 2 à 2,5 m dik is. Dit betekent dat bodemingrepen op de planlocatie niet leiden tot aantasting van eventuele archeologische waarden zolang niet dieper dan 2 m onder huidig maaiveld wordt gegraven.

U heeft aangegeven dat de nieuwbouw geen onderkeldering krijgt. Daarmee wordt naar verwachting niet dieper dan 2 m gegraven. Wel wordt de nieuwbouw onderheid, maar dit leidt alleen tot plaatselijke bodemverstoring met een beperkte oppervlakte. Het project kan daarom worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek.

Wel geldt volgens de Erfgoedwet een vondstmeldingsplicht. Als tijdens de uitvoering van werkzaamheden vondsten (voorwerpen, structuren of andere overblijfselen van menselijke aanwezigheid) worden gedaan, waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat die van archeologische waarde zijn, wordt dit aan Monumenten en Archeologie gemeld zodat in overleg maatregelen worden getroffen tot documentatie en berging van de vondsten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,  
namens hen,




Thijs Terhorst, Archeoloog, Monumenten en Archeologie



**Archeologische quickscan QS 22-007  
Struijckenkade - Burgemeester Leeuwenlaan**

**Gegevens planlocatie (A01, A03, A07)**

Adres/toponiem	Struijckenkade - Burgemeester Leeuwenlaan Amsterdam
Plaats/gemeente	Amsterdam
Kadastrale aanduiding	
Bevoegde overheid	Gemeente Amsterdam



**Aanleiding waardestelling (A01, A03)**

Procedure	Omgevingsvergunning
Huidig gebruik terrein	(Deels) bebouwd
Aard geplande ingreep	Sloop/nieuwbouw zonder onderkeldering
Diepte bodemingreep	Onbekend, minder dan 2 m; versterking door funderingspalen is beperkt in oppervlakte
Oppervlakte bodemingreep	Totaal plangebied: 29.542 m <sup>2</sup> ; Waarvan nieuwbouw: max. 12.688 m <sup>2</sup>

**Eerdere waardestellingen (A04, A05)**

Archeologisch veldonderzoek	Geen waardestellend veldonderzoek tot heden
Archeologisch bureauonderzoek	Hoge verwachting (deels) (BO 18-030)
Archeologische Monumentenkaart (AMK)	Hoge archeologische waarde ()

**Gespecificeerde verwachting (A04, A05, A06)**

Bodem	Bodemtype: Ophoging; Grondwaterstand: NAP -1,80 à -2,00; Maaiveldhoogte: NAP -0,50 m
Dikte recent ophogingspakket	2 à 2,5 m (Dinoloket boringen B25B1666, B25B1667)
Verwachting	Langs de voormalige Groene Weg kunnen sporen van ontginning en bewoning voorkomen vanaf de 11de eeuw. Er zijn geen directe (historische) aanwijzingen voor bewoning van de planlocatie (o.a. kaarten Visscher 1700, Kadaster 1832) Bij de ontwikkeling tot woongebied in de jaren 1950 zijn eventuele resten afgedekt door een pakket opgespoten zand.
Verwachte archeologische resten	Nvt (ingreep in recent ophoogpakket)

**Gemeentelijk beleid (A01, A06, A08)**

Verwachtingswaarde	Hoog
Beleidscategorie	5: Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 500 m <sup>2</sup> of ondieper dan het recente ophogingspakket.

**Conclusie: selectiebesluit (A07)**

Vervolgstep	Vrijstelling
Samenvatting en toelichting	De plaatselijke veenbodem met resten van de middeleeuwse Groene Weg is in de jaren 1950 afgedekt door een zandpakket met een tegenwoordige dikte van 2 à 2,5 m. Aangezien de geplande nieuwbouw niet wordt onderkelderd blijft de ontgraving naar verwachting beperkt tot deze recente ophooglaag. Er hoeft daarom geen archeologisch onderzoek plaats te vinden. Wel geldt volgens de Erfgoedwet een vondstmeldingsplicht tijdens de uitvoering van de