

Stadsdeel: [Amsterdam stadsdeel Noord](#)
Contactpersoon: [REDACTED]

Bezoekadres
Ebbenhout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

Betreft: Controle BENG, thermische isolatie en milieuprestatie

Soort project: Nieuwbouw

Projectlocatie: Amsterdam

Projectomschrijving: Stoombootweg 53

BOM categorie: B1 Woonfunctie in een woongebouw

Contactpersoon
[REDACTED]

Contactgegevens
[REDACTED]
[REDACTED]

Zaaknummer
13592671

OLO-nummer
[OLO-8292205](#)

Datum
12 maart 2025

In het kader van het bovengenoemde project hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben de voor de energieprestatie relevante documenten beoordeeld op de van toepassing zijnde eisen van het bouwbesluit.

Opmerkingen BENG - gebouw:

- Geen inhoudelijke opmerkingen op de BENG

Opmerkingen MPG - gebouw:

- Geen inhoudelijke opmerkingen op de MPG.

Opmerkingen Rc - gebouw:

- Geen inhoudelijke opmerkingen op de Rc.

Conclusie BENG/MPG/Rc:

Op basis van de beschikbare gegevens is [voldoende](#) aannemelijk gemaakt dat het nieuwbouwplan voldoet aan hoofdstuk 5, afdeling 5.1: artikel 5.2 en 5.3 en afdeling 5.2: artikel 5.9 en van Bouwbesluit 2012 en hoofdstuk 3, artikel 3.10 van Regeling Bouwbesluit 2012. (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwvoorschriften>).

Wanneer er afgeweken wordt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Beoordeling	1 ^e	2 ^e	3 ^e	Nadere gegevens
Zaaknummer	13592671			
Datum beoordeling	12-03-2025			
Aanvraagformulier	25-02-2025			
Adviseur	W3			
Opnamedatum BENG	02-10-2024			
Datum MPG	24-02-2025			
Resultaat BENG-berekening	Kavel 1 Energiebehoefte [kWh/m²]: Eis: 82,84 / Resultaat: 79,23 Primaire fossiele energie [kWh/m²]: Eis: 30 / Resultaat: 29,12 Aandeel hernieuwbare energie [%]: Eis: 50 / Resultaat: 70,4 Kavel 2 Energiebehoefte [kWh/m²]: Eis: 71,12 / Resultaat: 70,81 Primaire fossiele energie [kWh/m²]: Eis: 30 / Resultaat: 29,51 Aandeel hernieuwbare energie [%]: Eis: 50 / Resultaat: 68,4 Kavel 3,4,5,6 Energiebehoefte [kWh/m²]: Eis: 55 / Resultaat: 54,12 Primaire fossiele energie [kWh/m²]: Eis: 30 / Resultaat: 22,44 Aandeel hernieuwbare energie [%]: Eis: 50 / Resultaat: 71,4 Kavel 7 Energiebehoefte [kWh/m²]: Eis: 71,12 / Resultaat: 69,82 Primaire fossiele energie [kWh/m²]: Eis: 30 / Resultaat: 26,47 Aandeel hernieuwbare energie [%]: Eis: 50 / Resultaat: 72,5			
Resultaat MPG	€ 0,628 /m ² BVO/jaar € 0,756 /m ² BVO/jaar € 0,585 /m ² BVO/jaar			
Kwaliteitsverklaringen	Ja			