

Omgevingsdienst
T.a.v. afdeling Toezicht

Datum: 14 februari 2025

Betreft: Onderzoekverplichting opvangen bluswater

Geachte heer/mevrouw,

In de beschikking van de revisievergunning zuivelfabriek van Ausnutria Kampen (zaaknummer Z2022-00009968) staat een vereiste m.b.t. een inventarisatie van de (technische) (on)mogelijkheden naar de opvang van bluswater bij calamiteiten beschreven. Middels deze brief wil Ausnutria Kampen aan deze verplichting voldoen.

Vereiste vanuit de beschikking

- 3.9.2** Uiterlijk 1 jaar na de inwerkingtreding van deze vergunning moet in rapportagevorm een inventarisatie van (technische) (on)mogelijkheden naar de opvang van bluswater bij calamiteiten binnen de inrichting van Ausnutria zijn uitgevoerd. De rapportage moet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overlegd.

Uitkomsten onderzoek

Er is geïnventariseerd op welke wijze er sprake kan zijn van bluswater bij Ausnutria Kampen:

- Procesblussing
- Blussing door brandweer
 - Blussing in de fabriek
 - Blussing op het buitenterrein

In het geval van procesblussing en blussing in de fabriek is het mogelijk een beperkte hoeveelheid bluswater op te vangen. In deze gevallen gaat het bluswater naar het bedrijfsriool. Bij een calamiteit is het mogelijk om het riool handmatig te laten schakelen naar escapetank 1 en/of escapetank 2. Hierin kan een beperkte hoeveelheid bluswater worden opgevangen. Escapetank 1 en 2 worden in het reguliere proces gebruikt voor het opvangen van afvalwater bij afwijkende vervuilingswaarden of pH/temperatuurafwijkingen. Wanneer escapetank 1 en/of escapetank 2 gevuld is met bluswater kan de inhoud per as worden afgevoerd. Zijn de escapetanken vol maar worden ze niet tijdig per as geleegd, dan gaat het bluswater via het bedrijfsriool en het gemeenteriool richting de RWZI van Kampen. De inhoud van escapetank 1 is 10 m3. De inhoud van escapetank 2 is 115 m3.

Voorwaarden/beperkingen zijn:

- Het moet verantwoord zijn op het gebied van mensveiligheid om de benodigde handelingen uit te voeren
- Het moet technisch nog mogelijk zijn om de installatie te bedienen
- Er kan niet gegarandeerd worden dat de escapetanks volledig benut kunnen worden. Door reguliere processen is het mogelijk dat de tanks al (gedeeltelijk) gevuld zijn tijdens een calamiteit.

- Ausnutria Kampen kan niet faciliteren dat er gegarandeerd een afnemer is om het bluswater per as af te laten voeren
- Andere tanken hiervoor inzetten is geen haalbare kaart vanwege het ontbreken van technische mogelijkheden en de onwenselijkheid hiervan t.a.v. voedselveiligheid.

Voor wat betreft blussing op het buitenterrein ziet Ausnutria Kampen geen mogelijkheden voor het opvangen. De overwegingen hierbij worden hieronder uiteengezet

Achterzijde fabriek:

- De achterzijde van de fabriek heeft maar één toegang, namelijk die via de poort richting de kade. Wanneer er bluswater wordt opgevangen beperkt dit de mogelijkheden tot toegang tot de fabriek en omgekeerd mogelijkheden om de fabriek te verlaten bij calamiteiten.
- De achterzijde van de fabriek is een kade van het Waterschap en betreft ook de primaire waterkering van Kampen. Het is van belang om eventuele schade aan de primaire waterkering te voorkomen.
- Een vaste opslag/voorziening is gezien de beperkt beschikbare fysieke ruimte niet mogelijk.

Voorzijde fabriek

- De voorzijde van de fabriek bestaat tot de rijbaan uit een stuk geasfalteerd terrein en een stuk klinkerweg. De klinkerweg is de ventweg en eigendom van de gemeente. Het geasfalteerde terrein is eigendom van Ausnutria.
- Fysiek is het niet mogelijk hier een vaste opslag/voorziening te creëren zodat alles naar het bedrijfsriool loopt in plaats van over de klinkerweg of over de straat.
 - o Een vaste "afscheiding" leidt tot een onwenselijke hindernis voor vrachtwagenverkeer dat moet laden of lossen bij Ausnutria
 - o Een tijdelijke "afscheiding" zou het mogelijk maken om af te voeren op het bedrijfsriool van Ausnutria Kampen (bij de losplaatsen), maar de capaciteit van de riolering is te klein om grote hoeveelheden bluswater te kunnen verwerken. Deze putten zijn bedoeld voor kleine hoeveelheden water.

We ontvangen graag een reactie op deze brief.

Mochten er nog aanvullende vragen zijn, dan horen wij die graag.

Met vriendelijke groet,

Namens de directie van Ausnutria Kampen B.V.,

[Redacted signature block]