

**Besluit van het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Woerden**

Datum	1 juni 2026	Contactpersoon	5.1.2e
Ons zaaknummer	Z/26/2027976	Telefoonnummer	5.1.2e
Besluitnummer	D2026-1087384	E-mailadres	5.1.2e @odu.nl
Uw kenmerk	-	Aantal bijlage(n)	2
Onderwerp	Besluit tot ambtshalve opleggen maatwerkvoorschriften PGS 37-1	Pagina	1 van 13

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

(artikel 2.13 Besluit activiteiten leefomgeving)

Onderwerp

Derks & Zn. B.V. (KVK-nummer: 30074272) wil op de locatie 5.1.2e in Harmelen een energieopslagsysteem (EOS) in gebruik nemen. Wij zien aanleiding om ten aanzien hiervan maatwerkvoorschriften te stellen voor deze milieubelastende activiteit.

Besluit

Wij besluiten op grond van artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving voor bovengenoemde locatie maatwerkvoorschriften te stellen voor het gebruiken van een EOS (zie hoofdstuk I van dit besluit).

En verder dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van dit besluit:

- Derks-plattegrond met tekeningnummer: 001j d.d. 12-02-2021;
- Product Datasheets PowerCabinet 500, juli 2025 V2.1;
- Propagatie testrapport met nummer 2025-0252502 d.d. 02-07-2025;
- Luchtfoto met daarop aangegeven de locatie van de accu.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na verzending van dit besluit. Dit betekent dat de voorschriften zoals weergegeven in hoofdstuk I van dit maatwerkbesluit direct gelden.

Bezwaar

Als een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, dan kan diegene per post een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, postbus 45, 3440 AA Woerden. Het is ook mogelijk om digitaal bezwaar te maken. U kunt uw bezwaarschrift online indienen via de website van de gemeente. https://www.woerden.nl/Contact/Bezwaar_maken. Wie belanghebbende is, leggen wij hieronder uit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Deze termijn begint op dag nadat dit besluit is verzonden. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.



Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum waarop het bezwaar wordt ingediend;
- een omschrijving van (het gedeelte van) het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering);
- een handtekening van de indiener;
- het zaaknummer Z/26/2027976 en besluitnummer D-2026-1087387.

Belanghebbende

Bezwaar tegen dit besluit kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende. Een persoon of rechtspersoon is belanghebbende als diegene, als gevolg van dit besluit, rechtsreeks in een eigen belang wordt geraakt. Dit belang moet voldoende persoonlijk, objectief en actueel zijn. Een rechtspersoon kan ook belanghebbende zijn als uit de doelstellingen en feitelijke werkzaamheden van die rechtspersoon blijkt dat deze in het bijzonder het belang behartigt dat door dit besluit wordt geraakt. Dit staat in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en blijkt hiernaast uit rechtspraak.

Pro forma bezwaarschrift

Als het niet lukt om binnen de termijn een volledig gemotiveerd en onderbouwd bezwaarschrift te schrijven, dan kan binnen deze termijn een pro forma bezwaarschrift worden ingediend. In een pro forma bezwaarschrift geeft de indiener van het bezwaar aan tegen dit besluit in bezwaar te gaan, maar meer tijd nodig te hebben voor de motivering en onderbouwing. Vervolgens ontvangt de indiener van het bezwaar bericht over hoeveel tijd de indiener daarvoor heeft.

Voorlopige voorziening

Dit besluit is direct van kracht. Dit geldt ook als er een bezwaarschrift wordt ingediend. Het indienen van bezwaar schorst het besluit namelijk niet. Als de indiener van het bezwaar niet langer kan of wil wachten tot er inhoudelijk over het bezwaarschrift is beslist, dan kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland. De voorzieningenrechter kan een verzoek om een voorlopige voorziening alleen toewijzen als er sprake is van onverwijlde spoed en/of bij beslissingen met onomkeerbare gevolgen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding van 'voorlopige voorziening'. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal ingediend worden via het digitale loket van de rechtspraak: loket.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De indiener van het verzoek moet namelijk griffierecht betalen aan de rechtbank. Er kan pas om een voorlopige voorziening worden verzocht nadat het bezwaarschrift is ingediend.

Afschrift

Wij hebben een afschrift van dit besluit verzonden aan Derks & Zn B.V., de gemeente Woerden en aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).



Meer informatie?

Voor vragen over dit besluit kan contact opgenomen worden met 5.1.2e van de Omgevingsdienst Utrecht (ODU), bereikbaar op telefoonnummer: 5.1.2e of via e-mailadres: 5.1.2e [@odu.nl](mailto:5.1.2e@odu.nl). Vermeld hierbij ons zaakkenmerk: Z/26/2027976.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden,
namens hen

5.1.2e

Strategisch manager

5.1.2e

Omgevingsdienst Utrecht



I. Voorschriften

1. De plaatsing, uitvoering en het beheer van het energieopslagsysteem (EOS), typical 1 (zelfstandig EOS in (aangepaste) container) is overeenkomstig de volgende maatregelen van de PGS 37-1:2023 versie 1.0 (december 2023).
 - a. hoofdstuk 7.2 (basisveiligheid) maatregel MW1;
 - b. hoofdstuk 7.3 (ontwerp en constructie):
 - i. paragraaf 7.3.1 (constructie en installatie) de maatregelen M2 t/m M6 en M8;
 - ii. paragraaf 7.3.2 (overige maatregelen over ontwerp en constructie) de maatregelen M19, M21, M22, M26 en M28;
 - c. hoofdstuk 7.4 (gebruik van het EOS):
 - i. paragraaf 7.4.1 (algemeen) maatregel M31;
 - ii. paragraaf 7.4.2 (bewaken en monitoren) de maatregelen M32 t/m M37;
 - iii. paragraaf 7.4.3 (toegang tot het EOS) maatregel M38;
 - d. hoofdstuk 7.5 (onderhoud, keuring, documentatie en training):
 - i. paragraaf 7.5.1 (onderhoud en repareren) de maatregelen M39 t/m M41;
 - ii. paragraaf 7.5.2 (keuren en inspecteren) maatregel M42;
 - iii. paragraaf 7.5.3 (registreren en documentatie) de maatregelen M44 en M45;
 - iv. paragraaf 7.5.4 (opleiden en trainen) de maatregelen M46 en M47;
 - e. hoofdstuk 7.6 (veiligheid):
 - i. paragraaf 7.6.1 (algemeen) de maatregelen M48 en M49;
 - ii. paragraaf 7.6.3 (brandveiligheid) maatregel M55;
 - iii. paragraaf 7.6.4 (noodplan, incidenten en calamiteiten) de maatregelen M61, M64 en M65;
 - iv. paragraaf 7.6.5 (pictogrammen en aanwijzingen) maatregel M66.
2. De ingebruiknamekeuring bedoeld in maatregel M31 van de PGS 37-1 dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke ter zake deskundige partij. De bevindingen dienen te worden vastgelegd in een keuringsrapport wat ter inzage voor het bevoegd gezag binnen het bedrijf aanwezig dient te zijn.
3. Het toegepaste EOS is aantoonbaar beveiligd tegen brandpropagatie zoals beoogd in maatregel M55 van de PGS 37-1.



II. Procedurele overwegingen

1. Inleiding

Op 26 februari 2026 zijn in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Woerden per e-mail stukken ontvangen van Derks & Zn. B.V. betreffende het te plaatsen EOS op de locatie 5.1.2e in Harmelen.

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn er geen specifieke regels opgenomen voor een EOS. Een EOS is niet aangewezen als een milieubelastende activiteit in hoofdstuk 3 van het Bal. Ook staan er geen regels voor een EOS in hoofdstuk 4 of 5 van het Bal. Wel kan een EOS functioneel ondersteunend zijn aan een kernactiviteit van een bedrijf. Als dat het geval is, dan geldt voor het EOS de specifieke zorgplicht van het Bal (artikel 2.11 van het Bal). Dat is bij Derks & Zonen B.V. op de 5.1.2e in Harmelen het geval en dat is hieronder verder toegelicht.

Met maatwerkvoorschriften kunnen wij algemene regels specificeren. Wij zijn tot de conclusie gekomen, mede op advies van de Veiligheidsregio Utrecht, dat voor het EOS op de locatie 5.1.2e in Harmelen vanwege het waarborgen van de (brand)veiligheid maatwerkvoorschriften nodig zijn. Hiervoor is geen aanvraag ingediend. Dit doen wij om deze reden ambtshalve. Dit betekent dat wij het besluit uit eigen beweging nemen.

2. Omschrijving van de activiteit

Derks & Zn. B.V. is een bedrijf in de bouwnijverheid. Derks & Zn. B.V. levert constructies in zowel staal als aluminium voor zowel complexe constructies als ook nieuwbouw of renovatieprojecten.

Deze activiteiten zijn aangewezen als milieubelastende activiteit in artikel 3.103, eerste lid, onder f, van het Bal: *het maken van producten van metaal*. Deze activiteiten zijn ook aangewezen als milieubelastende activiteit in artikel 3.229, eerste lid, aanhef en onder a, van het Bal: *het voor bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden of installatiewerkzaamheden opslaan van stoffen op een andere locatie dan de locatie van die werkzaamheden*. Dit zijn de kernactiviteiten van het bedrijf.

In artikel 3.103, tweede lid, van het Bal is aangegeven dat de aanwijzing ook andere milieubelastende activiteiten omvat die worden verricht op dezelfde locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, functioneel ondersteunen. Ook in artikel 3.229, tweede lid, is opgenomen dat de aanwijzing ook andere milieubelastende activiteiten omvat die worden verricht op dezelfde locatie die dat opslaan, onderhouden, repareren of schoonmaken functioneel ondersteunen.

De energie die wordt opgeslagen in het EOS wordt gebruikt door het bedrijfspan en installaties van Derks & Zn. B.V. voor het maken van producten van metaal en het opslaan van stoffen op de locatie. Het EOS is om deze reden functioneel ondersteunend aan de kernactiviteiten.

3. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om ambtshalve maatwerkvoorschriften te stellen. Dit volgt uit artikel 4.9, aanhef en onder b, van de Omgevingswet (Ow).

4. Voorbereidingsprocedure

De reguliere voorbereidingsprocedure, zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en paragraaf 16.5.2 van de Ow, is van toepassing.



5. Advies

Op 26 februari 2026 is door de gemeente Woerden een aanvraag omgevingsvergunning voor het EOS ter advies voorgelegd aan de VRU. Op 4 maart 2026 heeft de VRU een positief advies uitgebracht. Dit advies is als bijlage 2 bijgevoegd. De gemeente heeft dit advies doorgestuurd naar de ODU. Het advies van de VRU is nader uitgewerkt in dit maatwerkbesluit en daaraan verbonden maatwerkvoorschriften.

6. Kennisgeving

Wij zullen een kennisgeving van dit besluit publiceren op: <https://www.officielebekendmakingen.nl/>.

7. Gemelde situatie

Voor de locatie is de volgende vergunning verleend:

- Revisievergunning voor een metaalbewerkend bedrijf d.d. 23 januari 2006.



IV. Inhoudelijke overwegingen

Beoordeling

Het EOS is zoals eerder aangegeven functioneel ondersteunend aan de kernactiviteiten in artikel 3.103, eerste lid, aanhef en onder f en artikel 3.229, eerste lid, aanhef en onder a, van het Bal. Voor het EOS staan geen eisen in het Bal. De specifieke zorgplicht in artikel 2.11 van het Bal geldt. Dat betekent dat door degene die een activiteit verricht en weet dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.2 van het Bal, alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid van de Omgevingswet.

Passende maatregelen en voorzieningen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen bij plaatsing en ingebruikname van een EOS met lithiumhoudende energiedragers zijn beschreven in de richtlijn PGS 37-1. Omdat het EOS lithiumhoudende energiedragers bevat, is voor de maatregelen en voorzieningen aansluiting gezocht bij de PGS 37-1 (versie definitief, december 2023). In voorschrift 1 van dit besluit wordt verwezen naar deze versie van de PGS 37-1.

Het gaat hier om een zelfstandig, niet betreedbare EOS in de open lucht met een opslagcapaciteit van 140 kWh. Dat is een typical 1 als bedoeld in de PGS 37-1. De in voorschrift 1 opgenomen maatregelen zijn de maatregelen uit de PGS 37-1 die specifiek van toepassing zijn op een EOS van typical 1 waarbij rekening is gehouden met de brandveiligheidseisen van deze specifieke EOS. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat het EOS een brandpropagatietest, zoals bedoeld in maatregel M55 van PGS 37-1, succesvol heeft doorstaan. Het testrapport hebben wij ontvangen en akkoord bevonden. Dit betekent dat niet hoeft te worden voldaan aan M56 uit de PGS 37-1 (bluswateraansluiting). Dit volgt uit M55 van de PGS 37-1. Ook M9 (brandwerendheid), M10 (brandwerendheid doorvoeringen), M18 (Integriteit EOS) en M50 (veiligheidsafstanden) zijn dan niet nodig, zo blijkt uit de omschrijving van deze maatregelen. Het EOS is dan namelijk voldoende beveiligd tegen branduitbreiding. Deze maatregelen zijn daarom niet opgenomen in voorschrift 1 van dit besluit.

Conclusie

Er zijn maatwerkvoorschriften nodig met het oog op het waarborgen van veiligheid en bescherming van het milieu. Dit omdat voor een EOS in het Bal geen specifieke regels staan terwijl een EOS wel nadelige gevolgen voor de veiligheid en het milieu kan hebben. De gevolgen van deze maatwerkvoorschriften zijn voor het bedrijf niet onevenredig in verhouding tot het doel van de maatwerkvoorschriften. De maatwerkvoorschriften staan in hoofdstuk I van dit besluit.



Bijlage 1: Begrippen

Omgevingsdienst	Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Utrecht. Postadres: Postbus 85242, 3508 AE Utrecht
PGS 5.1.2e	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37-1 (Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS):2023 Versie 1.0 (december 2023)
Toezichthouder	Toezichthouder bij de Omgevingsdienst Utrecht
Vergunninghouder	Degene die de activiteit verricht



Bijlage 2: Advies d.d. 4 maart 2026 van Veiligheidsregio Utrecht (VRU)



vru.nl

Gemeente Woerden
De heer Y. Beydilli
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Datum 4 maart 2026	Uw Kenmerk 20260109 00351 000	Contactpersoon Mario Struik
Onderwerp Advies Omgevingsvergunning	Ons Kenmerk VRU2026-00002875	Afdeling Afdeling Advies Directie Risicobeheersing

Geachte heer Beydilli,

Op 26 februari 2026 hebben wij een verzoek ontvangen voor een toetsing van een omgevingsvergunningsplichtige activiteit. Het betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor: Breudijk 6, 3481LP Harmelen.

Deze aanvraag heeft betrekking op de activiteit(en):

- Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren

Toetsingskader

De Veiligheidsregio Utrecht heeft de aanvraag getoetst met betrekking tot (brand)veiligheid. De volgende regelgeving en richtlijnen zijn hierbij geraadpleegd:

- Wet Veiligheidsregio's
- Omgevingsregeling
- Besluit Bouwwerken Leefomgeving
- Stand der techniek zoals aangegeven in de BBT-richtlijn PGS 37-1:2023 versie 1.0

Onze conclusie is gebaseerd op de gegevens uit de volgende documenten.

Beoordeelde documenten	Datum
Aanvraagformulier	09-01-2026
Tekening situatie	—
Tekening 001j plattegronden	12-02-2021
Product Datasheet and system information V1.01	April 2025
Rapport 2025-0252502 Propagation test report	02-07-2025

Uitgangspunten

Bij de toetsing van de aanvraag is uitgegaan van:

- Bouwwerk geen gebouw zijnde

Verder is bij de toetsing uitgegaan van:

- Nieuwbouw niveau

Adres Archimedeslaan 6 • 3564 BA Utrecht
Post Postbus 3154 • 3502 GD Utrecht
Contact 088 878 1000 • info@vru.nl

IBAN NL18BNGH 0285 133 179
BTW NL 8111.97.955B01
KvK 51817330

f Veiligheidsregioutrecht
Veiligheidsregio_Utrecht
@vutrecht



Conclusie Werk activiteit (niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren)

Volledigheid

Wij hebben geconstateerd dat de aanvraag voor ons voldoende gegevens bevat om het plan op brandveiligheid te beoordelen.

De aanvraag voldoet

Het geplande bouwwerk, zoals dat is weergegeven in de aanvraag, voldoet aan de genoemde regelgeving met betrekking tot brandveiligheid. Vanuit dit aspect bestaat er geen bezwaar tegen de gevraagde vergunning.

Beschikking

Nadat de beschikking is afgegeven ontvangen wij hier graag een kopie van (inclusief bijlagen). Deze ontvangen wij graag via de samenwerkingsfunctionaliteit (SWF).

Milieubelastende activiteit

Het in gebruik hebben van het EOS is een milieubelastende activiteit waarvoor op basis van zorgplicht (via het besluit activiteiten leefomgeving of omgevingsplan) maatwerkvoorschriften moeten worden opgesteld. Het EOS, zoals dat is weergegeven in de aanvraag, voldoet aan de genoemde regelgeving met betrekking tot brandveiligheid. In de bijlage "Aspecten brand- en/of externe veiligheid in het kader van milieu" zijn de noodzakelijk geachte (maatwerk)voorschriften opgenomen.

Toezicht

Bij het toezicht van het bouwwerk wordt geadviseerd om de VRU, eventueel voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, bij de uitvoering te betrekken. Hiervoor kan contact opgenomen worden met een 'toezichthouder nieuwbouw' van de afdeling Toezicht via het mailadres risicobeheersing@vru.nl.

Onderwerp
Advies Omgevingsvergunning

Uw Kenmerk
20260109 00351 000

Ons kenmerk
VRU2026-00002875

2



Heeft u vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker van de directie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: Mario Struik, te bereiken via M.Struik@vru.nl of 088-8784061.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

5.1.2e



Pieter Oudhof
Specialist Risicobeheersing

Bijlage(n):

- Aspecten brand- en/of externe veiligheid in het kader van milieu

Onderwerp
Advies Omgevingsvergunning

Uw Kenmerk
20260109 00351 000

Ons kenmerk
VRU2026-00002875

3



Bijlage

Aspecten brand- en/of externe veiligheid in het kader van milieu

(Maatwerk)voorschriften (toelichting)

Voor het plaatsen en in gebruik nemen van een energie opslagsysteem (EOS) zijn in de (omgevings)wetgeving geen specifieke maatregelen voorgeschreven. Omdat er bij het gebruik van een EOS waarin lithiumhoudende energiedragers zijn geïnstalleerd toch risico's aanwezig zijn is specifiek hiervoor de PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) 37-1:2023 versie 1.0 (december 2023) opgesteld en vastgesteld. Deze richtlijn wordt nog niet in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) aangestuurd maar dit zal binnen afzienbare tijd alsnog gaan plaatsvinden. In deze richtlijn zijn (veiligheids)maatregelen opgenomen die specifiek aansluiten bij de gevaren van lithium houdende energiedragers in een EOS.

Om deze PGS 37-1:2023 versie 1.0 (december 2023) van toepassing te verklaren wordt voorgesteld om gebruik te maken van de artikelen 22.44 (specifieke zorgplicht) en 22.45 (maatwerkvoorschriften) van het Omgevingsplan of indien de EOS functioneel ondersteunend is aan een kernactiviteit uit het BAL gebruik te maken van de artikelen 2.11 (specifieke zorgplicht) en 2.13 (maatwerkvoorschriften) van het BAL.

Brandpropagatie (toelichting M55)

Het EOS betreft een typical 1 en is aantoonbaar beveiligd tegen brandpropagatie zoals beoogd in maatregel 55 van de PGS 37-1. Om die reden zijn een aantal maatregelen (M9, M10, M50, M56 en M57) niet van toepassing en zijn daarom niet opgenomen in onderstaande maatwerkvoorschriften.

(Maatwerk)voorschriften

Met stellen van onderstaande maatwerkvoorschriften wordt voldoende bescherming van het milieu geboden op het gebied van brand- en/of externe veiligheid

1. De plaatsing, uitvoering en het beheer van het energieopslagsysteem (EOS) is overeenkomstig de volgende maatregelen van de PGS 37-1:2023 versie 1.0 (december 2023).
 - a. hoofdstuk 7.2 (basisveiligheid) maatregel MW1;
 - b. hoofdstuk 7.3 (ontwerp en constructie):
 - i. paragraaf 7.3.1 (constructie en installatie) de maatregelen M2 t/m M6 en M8;
 - ii. paragraaf 7.3.2 (overige maatregelen over ontwerp en constructie) de maatregelen M19, M21, M22, M26 en M28;
 - c. hoofdstuk 7.4 (gebruik van het EOS):
 - i. paragraaf 7.4.1 (algemeen) maatregel M31;
 - ii. paragraaf 7.4.2 (bewaken en monitoren) de maatregelen M32 t/m M37;
 - iii. paragraaf 7.4.3 (toegang tot het EOS) maatregel M38;
 - d. hoofdstuk 7.5 (onderhoud, keuring, documentatie en training):
 - i. paragraaf 7.5.1 (onderhouden en repareren) de maatregelen M39 t/m M41;
 - ii. paragraaf 7.5.2 (keuren en inspecteren) de maatregelen M42;
 - iii. paragraaf 7.5.3 (registratie en documentatie) de maatregelen M44 en M45;
 - iv. paragraaf 7.5.4 (opleiden en trainen) de maatregelen M46 en M47;

Onderwerp
Advies Omgevingsvergunning

Uw Kenmerk
20260109 00351 000

Ons kenmerk
VRU2026-00002875





- e. hoofdstuk 7.6 (veiligheid):
- i. paragraaf 7.6.1 (algemeen) de maatregelen M48 en M49;
 - ii. paragraaf 7.6.3 (brandveiligheid) de maatregelen M55;
 - iii. paragraaf 7.6.4 (noodplan, incidenten en calamiteiten) de maatregelen M61, M64 en M65;
 - iv. paragraaf 7.6.5 (pictogrammen en aanwijzingen) de maatregelen M66.
2. De ingebruiknamekeuring bedoeld in maatregel M31 van de PGS 37-1 dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke ter zake deskundige partij. De bevindingen dienen te worden vastgelegd in een keuringsrapport wat ter inzage voor het bevoegd gezag binnen de inrichting aanwezig dient te zijn.
3. De toegepaste EOS-en zijn aantoonbaar beveiligd tegen brandpropagatie zoals beoogd in maatregel M55 van de PGS 37-1.
-

Onderwerp
Advies Omgevingsvergunning

Uw Kenmerk
20260109 00351 000

Ons kenmerk
VRU2026-00002875

5



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 3, 5, 8, 11