

From: " " < >
Sent: Tue, 18 Feb 2025 13:52:01 +0100
To: " " < >
Cc: " " < >; " " < >
" " < >
Subject:
Attachments:

Project

Geachte beste

In de eerste plaats mijn excuses voor de late reactie.

Zowel op het gebied van meerdere recente besluiten in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), alsmede de recente Uitspraken van de Raad van State inzake stikstof én een uitbreiding van mijn personeelsbestand, hebben de afgelopen weken een kortstondige maar grote piek in de werkdruk opgeleverd.

Hierbij ontvangt u zowel een tekening van de vetafscheider en een folder over afmetingen van standaard prefab kelderconstructies.

De vetafscheider is gebouwd met behulp van zo'n prefab kelderunit.

De vetafscheider bij bestaat uit een prefab kelder van het type 3S20SZ, met de buitenwerkse afmetingen 324 (l) x 244 (b) x 216 (h) cm en een inhoud van 13.200 liter.

Het afvalwater wordt eerst gezeefd (verwijdering van de vaste afvaldelen), vóórdat het aan de ene kant van de vetafscheider(prefab kelder) wordt ingelaten.

Het vet blijft daarbij drijven op de waterlaag. Aan de andere kant van de kelder is er een verticale afscheiding. Achter de afscheiding zit een opening in de vloer van de kelder.

Als het waterpeil in de kelder enkele centimeters stijgt, dan wordt met een pomp het water uit de kelder naar de bedrijfsriolering gepompt.

De scheiding voorkomt dat de op de bodem bezonken deeltjes via de pomp in de riolering terechtkomt.

En omdat het vet op het water drijft, wordt ook het vet niet mee gepompt.

Vanuit de bedrijfsriolering wordt het afvalwater op het gemeentelijk vuilwaterriool geloosd.

Per 2 of 3 weken, wordt de kelder volledig leeggepompt, waarbij al het materiaal wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het afgevoerde materiaal bestaat uit het (drijvende) vet, het water én de op de vloer bezonken vaste deeltjes.

Deze vetafscheider is geplaatst voor 14 september 2004 en valt dus onder het overgangsrecht van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Deze vetafscheider voldoet niet aan NEN-ENn1825-1 en -2. Maar ook niet aan de voorganger, NEN 7087.

De afmetingen van deze vetscheider zijn een veelvoud van die van gecertificeerde vetscheiders. Deze vetafscheider werkt dus anders.

Tegenwoordig zou men een dergelijke grote afscheider niet meer plaatsen, maar deze zit nu eenmaal al in de grond.

De berekeningen die voor de gecertificeerde afscheiders gemaakt worden, zijn voor deze afscheider niet geschikt.

Vanwege de afmetingen van de kelder en de hoge frequentie van leegpompen en afvoer van het verwijderde materiaal, resulteert dit echter in een gelijkwaardige maatregel.

De afgelopen 20 jaar heeft deze vetafscheider naar tevredenheid gefunctioneerd en geen klachten of overlast in het gemeentelijk riool veroorzaakt.

Maar naast de (afdoende) werking van de vetscheider, speelt waarschijnlijk ook het feit dat het hier handelt om activiteiten met gekoelde / bevroren voedingsmiddelen, een rol in het feit dat de vetten en oliën in het afvalwater van dit bedrijf geen problemen in de gemeentelijke riolering veroorzaken.

Het volgende staat op de IPLO-pagina over lozingsvoorschriften in paragraaf 4.28 Voedingsmiddelenindustrie van het Bal. De paragraaf is weliswaar niet van toepassing, omdat [redacted] een IPPC-installatie betreft, maar de regels uit die paragraaf kunnen ook gebruikt worden voor een IPPC-installatie.

.....

Maatwerk

De gemeente kan maatwerk toepassen als de capaciteit van het vuilwaterriool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie onvoldoende zijn.

In samenwerking met de waterkwaliteitsbeheerder kan de lozingsroute met maatwerk worden aangepast naar oppervlaktewater.

Met maatwerk kan men ook randvoorwaarden stellen aan een biologische voorbehandeling.

Overgangsrecht

U heeft geen vetafscheider en slibvangput volgens NEN 1825-1 en -2 nodig, als:

- het apparaat dat u nu heeft, is geplaatst voor 14 september 2004
- het apparaat de hoeveelheid te lozen afvalwater aankan
- u een flocculatieafscheider gebruikt die is geplaatst voor 1 januari 2013

.....

Wij hopen dat de Omgevingsdienst IJsselland / de gemeente Olst-Wijhe de zuiveringstechnische voorziening [redacted] als een toereikende, gelijkwaardige maatregel beschouwd.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan verzoek ik u vriendelijk om even contact met mij op te nemen..
Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

E-mail: [redacted]

Mobiel: ([redacted])

Internet: [redacted]

KvK [redacted]

- This e-mail and the information it contains are confidential and meant only for the use of the addressee(s); disclosure or copying is strictly prohibited. If you are not addressed, but in the possession of this e-mail, please notify the sender immediately.

-

Denk om het milieu - is het echt nodig deze email uit te printen?