



Gebouw derden

Gebouw derden

Legenda

Produktlevering (op verhoogde pompellenden)

Euro 95	Afleverpomp t.b.v. Euro	2 x 0,75 kW	afgifte 2 x 40 l/min
Dls	Afleverpomp t.b.v. Diesel	2 x 0,75 kW	afgifte 2 x 40 l/min
Dms(60)	Afleverpomp t.b.v. Diesel 60 ltr./min	1 x 0,75 kW	afgifte 1 x 60 l/min
Dhs	Afleverpomp t.b.v. Diesel 130 ltr./min	7 x 0,75 kW	afgifte 1 x 130 l/min
Traxx	Afleverpomp t.b.v. Traxx 130 ltr./min	2 x 0,75 kW	afgifte 2 x 40 l/min
Traxx(60)	Afleverpomp t.b.v. Traxx 60 ltr./min	1 x 0,75 kW	afgifte 1 x 60 l/min
Traxx	Afleverpomp t.b.v. Traxx 130 ltr./min	2 x 0,75 kW	afgifte 2 x 130 l/min
HVO100ts	Afleverpomp t.b.v. HVO100 130ltr./min	2 x 0,75 kW	afgifte 2 x 130 l/min
ADB	Afleverpomp t.b.v. AdBlue	8 x 0,75 kW	afgifte 8 x 40 l/min

Produktopslag (in ondergrondse opslagtank)

Tank 1-A	Opslagtank t.b.v. Diesel (compartment)	met een inh. van 100 m³
Tank 1-B	Opslagtank t.b.v. Euro 95 (compartment)	met een inh. van 20 m³
Tank 2-A	Opslagtank t.b.v. Traxx (compartment)	met een inh. van 30 m³
Tank 2-B	Opslagtank t.b.v. HVO20	met een inh. van 50 m³
Tank 2-C	Opslagtank t.b.v. HVO100	met een inh. van 20 m³
Tank 3	Opslagtank t.b.v. AdBlue	met een inh. van 20 m³

Produkttoelevering (in afsluitbare vulpunterbak)

AdBlue	Vulpunt t.b.v. AdBlue
Euro 95	Vulpunt t.b.v. Euro 95
HVO	Vulpunt t.b.v. HVO
GTL	Vulpunt t.b.v. GTL
Traxx	Vulpunt t.b.v. Traxx
Diesel	Vulpunt t.b.v. Diesel
DK	Aansluitpunt dampretour (Stage 1)

Leidingswerk tankinstallatie (volgens opgave tankinstallateur)

Leidingswerk riolering (indicatief)

- Riolering PVC (HWA)
- Riolering PVC (VVA)
- Riolering HDPE

Diversen

- OPF Outdoor Payment terminal
- NS Noodstop
- TB Tankbeluchting
- P Parkeerrek
- arb Aansluitbeveiliging (beton)
- ab Aansluitbeveiliging (staal)
- bb Blitsontbeveiliging
- B Bestaande brandput (aansluitpunt brandweerwagen)
- CP Castroepput
- hwa Hemelwaterafvoer, lozend op oppervlaktewater
- eln/dm Enkele of dubbele lichtmast
- obes Oil-/benzineafschieder met geïntegreerde silvangput-capaciteit 3 l/s, met een inh. van 650 liter/m³
- P6 Poederblusser 6 kg
- sk Straatkolk
- tk Trocorkolk
- vp Voetstofdichte peilput, aangesloten op ODAS
- sk/p Straatkolk aangesloten op obes
- k Kolom
- kb+ap Meestpunt kathodische bescherming + aansluitpunt tankwagen
- VP Vulpunt
- oss Ontstoppingsstuk
- Inrichtingsgrens
- Erfgrens

Kadastrale situatie

Kadastrale gemeente: Acten
 Sedi: N
 Nummer: 2106
 Schaal: 1:1000

VERGUNNING

Datum wijziging G			
Datum wijziging F			
Datum wijziging E	14-12-2023	Diverse aanvullingen bij vergunning	RG
Datum wijziging D	16-10-2023	Diverse aanvullingen bij vergunning	RG

Werknummer: 53227
 Blad: DO-B101
 Formaat: A0
 Schaal: 1:100

Gekend: R. Grest
 Datum: 28-07-2022
 Afdeling: CTP
 Project: 11.11.11

File: 20190319 Directory: P:\Projecten 2011