

[REDACTED]
8004 DG ZWOLLE

WDODelta

bezoekadres Dokter van Deenweg 186
postadres Postbus 60
8000 AB Zwolle
telefoon 088 - 233 12 00
internet wdodelta.nl
bank Nederlandse Waterschapsbank
IBAN NL66NWAB0636756882
BIC NWABNL2G
KvK 6420 8338

datum 29-09-2025
ons kenmerk Z/25/067946

uw kenmerk
SAM-131500

behandeld door
[REDACTED]

Onderwerp: Advies op onderzoeksverplichting Ausnutria voor bluswateropvang bij calamiteiten

[REDACTED]
Op 16 april 2025 ontvingen wij van u een verzoek voor advies over de brief van Ausnutria inzake de onderzoeksverplichting, als opgenomen in de omgevingsvergunning van Ausnutria, voor het opvangen van bluswater tijdens calamiteiten.

Advies

In de bijlage bij deze brief leest u ons advies over de aanvraag.

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met [REDACTED]
e-mail: NielsNijman@wdodelta.nl

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur van het
Ita

Bijlage(n):

advies onderzoeksverplichting Ausnutria voor opvang van bluswater bij calamiteiten

Bijlage:

advies onderzoeksverplichting Ausnutria voor opvang van bluswater bij calamiteiten

Om te voldoen aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) conform de BREF Op- en overslag van goederen moet ernaar worden gestreefd verontreinigd bluswater in het geval van calamiteiten op te vangen om vervolgens te behandelen dan wel af te voeren naar de rwzi of een externe verwerker. In de omgevingsvergunning van Ausnutria (Z2022-00009968) van 23 september 2022 is om deze reden in de voorschriften opgenomen dat Ausnutria onderzoek doet naar opslag van dit bluswater binnen de inrichting.

Op 14 februari heeft Ausnutria per brief invulling gegeven aan deze onderzoeksverplichting. Daarin wordt geconcludeerd dat:

- Bij procesblussing en blussing in de fabriek gebruik gemaakt kan worden van escaptanks 1 en 2 met een gezamenlijke capaciteit van 125 m³ om het bluswater (gedeeltelijk) op te vangen;
- Voor het blussen van het buitenterrein zijn geen directe mogelijkheden in verband met veiligheidsrisico's, technische onmogelijkheden en mogelijke schade aan de primaire waterkering van de IJssel.

Waterschap Drents Overijsselse Delta kan hier mee instemmen. Hoewel het streven is om verontreinigd bluswater op te vangen en te behandelen om milieuverontreiniging te voorkomen, staat veiligheid van personeel en toeleveranciers altijd voorop.

Door waar mogelijk zoveel mogelijk bluswater op te vangen in de calamiteitentanks, spant Ausnutria zich voldoende in om emissie van bluswater te beperken.

Uiteraard geldt dat bij calamiteiten waarbij bluswater vrijkomt, in overleg met alle betrokken partijen, zo veel mogelijk rekening gehouden moet worden met de belangen van het waterschap om nadelige effecten op de doelmatige werking van de rwzi Kampen te voorkomen, waar mogelijk door bijvoorbeeld isoleren van het bluswater in het rioolstelsel.