

Informatiesessie

Vergunningaanvraag Opslagtank voor vloeistoffen (ADR-klasse 3) -> Odorant



Inhoud

- Enkele praktische zaken
- Doel en gewenst resultaat informatiesessie
- Context en achtergrond odorant
- Juridisch kader odorantopslag vóór en na 1.1.2024
- Inhoud van de aanvraag
- Q & A

Enkele praktische zaken

- Vooroverleg met DCMR heeft plaatsgevonden. Conceptbeschikking wordt binnenkort verwacht en gedeeld met alle omgevingsdiensten.
- Bij indiening van de aanvragen is Gasunie tegen beperkingen aangelopen (zie bijlage). Aanvragen niet volledig naar wens kunnen indienen; gekozen voor praktische oplossing.
- Per omgevingsdienst zijn één of meer aanvragen ingediend door Gasunie. Worden de aanvragen door één behandelaar gecoördineerd/afgehandeld?
- Correspondentie via: LAJTeamMilieu@gasunie.nl
- Contactpersonen Gasunie:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED] en
 - [REDACTED]
- Gasunie vermeldt in correspondentie het zaaknummer en/of DSO meldingsnummer.
- Kan op de factuur voor het voldoen van legesbetaling een vast boekingsnummer vermeld worden?

Doel en gewenst resultaat informatiesessie

Doel

- Toelichting op ingediende vergunningaanvragen; juridische en technische aspecten
- Collectieve toelichting: circa 90 locaties verspreid over Nederland
- Uniforme interpretatie door verschillende bevoegde gezagen
- Gelegenheid tot het stellen van vragen

Gewenst resultaat

- Uniforme voorschriften voor landelijke opslag van odorant door GTS
→ beschikking DCMR als referentie (verwacht in week 3 of 4)
- Toepassing van gelijkwaardige maatregelen PGS-31 (versie 2024) in plaats van PGS-31 (versie 2021)
- Toestemming bevoegd gezag voor afwijking van artikel 4.917 met gelijkwaardige maatregel:
→ inspectierapport WBDA 2016 (bijlage 3)

Context en achtergrond odorant

- Meet- en regelstations, gasontvangststations
- Bestaande activiteit, geen fysieke wijzigingen
- Odorant = Tetrahydrothiofeen (THT), vloeistof, ADR-klasse 3 (zie Bijlage 2)
- Functie: toevoegen van geur aan aardgas voor veiligheid
-> detectie van lekkages
- Bovengrondse opslagtank (drukvat) met gasdeken, max. 5.000 liter, gesloten systeem



Foto: gasontvangstation



Foto: opslagtank odorant



Juridisch kader vóór 1.1.2024

- Relevante categorieën Besluit omgevingsrecht (Bor) voor vergunningplicht:
 - 2.7q: vergunningplicht voor meet- en regelstations (M&R) indien toevoerdiameter > 50,8 cm. Meeste M&R's hebben een toevoerdiameter kleiner dan 50,8 cm;
 - 4.4f: opslag van gevaarlijke stoffen, uitgezonderd opslag van ten hoogste 5 m³ tetrahydrothiofeen.
- Activiteitenbesluit milieubeheer:
 - § 3.2.2: "In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheden of aardgaskwaliteit"
- Activiteitenregeling milieubeheer:
 - Art. 3.10: Opslag THT dient te voldoen aan richtlijn: PBV Rapport P 107776 2004-01-12 of gelijkwaardig. En opgestelde RIE waarin is aangetoond dat de installatie voldoet aan voorgenoemde richtlijn.
- Odorantopslagtank betreft een drukvat (opslagdruk > 0,5 bar) waarop Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (WDBA 2016) van toepassing is

Juridisch kader Omgevingswet

- § 3.2.8 Bal: “Opslagtank voor vloeistoffen”
- Aanwijzing MBA in art. 3.24 onder a Bal
(odorant = ADR klasse 3, opslagtank > 250 liter);
- Aanwijzing vergunningsplicht in art. 3.25 lid 1 onder a Bal
(lid 2 onder c: inhoud opslagtank > 300 liter)
- Algemene regels art. 3.26 Bal van toepassing
- Odorantopslagtank betreft een drukvat (opslagdruk > 0,5 bar) waarop Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (WBDA 2016) van toepassing is

Inhoud van de aanvraag

- Overeenkomstig indieningsvereisten (art. 7.38 Or) en DSO (zie bijlage beperkingen DSO)
- Opslag van THT in een bovengrondse opslagtank onder druk (1 bar, zie Bijlage 3);
- Maximale inhoud: 5.000 liter; voorzien van bodembeschermende maatregelen;
- Geen fysieke wijzigingen; continuering van de bestaande activiteiten;
- Invulling Gasunie op algemene regels van het Bal § 4.93 Bal;
- Invulling Gasunie op van toepassing zijnde maatregelen PGS-31 (versie 2024);
- Beschikbare aanvullende informatie: plattegrondtekening, bijlage 2 MSDS odorant en bijlage 3 voorbeeld inspectierapport (niet kunnen uploaden in DSO).

Q & A (voorbeelden)

Vraag / issue	Antwoord GTS
Bijlage 2 en bijlage 3 ontbreken in het DSO	Beide bijlagen kon GTS niet uploaden in het DSO. Gekozen is om deze documenten (ter informatie) na te zenden.
De plattegrondtekening ontbreekt in het DSO	GTS heeft de locatiegegevens i.o.m. de DSO structuur opgegeven. Vanwege beperkingen van het DSO op dit punt, stuurt GTS op verzoek plattegrondtekeningen toe (veelal in bezit bij het bevoegd gezag als onderdeel van het bedrijfsnoodplan).
Kan de beschikking van DCMR beschikbaar gesteld worden?	Ja. Afgestemd met DCMR: zodra deze door DCMR is beschikt, zal GTS de beschikking delen met alle betreffende omgevingsdiensten.
Welke maatregelen van PGS-31 zijn van toepassing?	PGS-31 is niet van toepassing, omdat odorant onder druk wordt opgeslagen. Wel is informatie opgenomen in de aanvraag over de invulling van de zorgplicht door GTS.

#9

Bijlage beperkingen DSO

In het DSO zijn de volgende issues vastgesteld bij het indienen van de aanvraag:

- Locatie van de activiteiten dient in het DSO in de kaart ingetekend (dit kan handmatig maar ook via een adres)
Het bevoegd gezag ontvangt (slechts) een beperkte afdruk hiervan waardoor de positie van de activiteiten niet goed te bepalen is. Dit leidt tot extra inspanning voor de aanvrager om deze informatie (buiten DSO) aan te leveren en extra inspanning voor bevoegd gezag om deze informatie te verwerken.
- Verzoek om informatie (= bijlage) toe te voegen over PGS-30 maatregelen;
(Op onze aanvraag is PGS-30 niet van toepassing, aangezien deze over vloeibare brandstoffen. Hierdoor is het voor de aanvrager niet goed mogelijk om de aanvraag volledig te doen. GTS heeft dit opgelost door een toelichting te maken.)
- Ontbrekende mogelijkheid om (extra) informatie toe te voegen, waaronder toelichting op aanvraag, plattegrond, bijlage 2 en bijlage 3 (veiligheidsblad en voorbeeld inspectierapport).
(Mogelijk omdat dit geen indieningsvereiste is. Echter, vaak wel gewenst bij het bevoegd gezag.)