

ALGEMEEN
- zie document 1-0-006 Checklist WABO voor verwijzingen tussen indieningsvereisten en geleverde documenten.

- maatvoering in mm
- peilmaten: peil = 0 = 2200+ NAP = bk begane grondvloer
- gebruiksfuncties: woonfunctie, overige gebruiksfunctie

MATERIALEN
- materialen volgens kleur- en materiaalstaat met documentnummer 1-0-003

VEILIGHEID
- constructieve berekeningen en tekeningen zie opgave constructeur
- noodoverstorten volgens opgave constructeur
- doorvalveilig glas conform NEN 3569
- bliksemgeleiding geïntegreerd in gevel of constructie. Geen geleiding aan buitenzijde

TRAPPEN, BORDESSEN EN VLOERAFSCHEIDINGEN
- trappen en bordessen conform Bouwbesluit (afd. 2.5)
- vloerafscheidingen conform Bouwbesluit (afd. 2.3)
- minimale vrije hoogte t.p.v. trap 2300mm

BRANDVEILIGHEID
- voor onderbouwing en eisen brandveiligheid zie rapportage adviseur
- voor tekeningen brandveiligheid zie tekeningenserie B-N-10-XX
- deuren in vluchtroutes zijn zonder hulpmiddelen te openen
- ontruimingsinstallatie conform NEN 2575

BRUIKBAARHEID
- toiletten conform Bouwbesluit (afd. 4.7)
- integraal toegankelijke toiletruimte (MIVA) conform het handboek toegankelijkheid
- minimale vrije doorgang deuren 850x2300mm (bxh)
- drempels entreedeuuren ≤20mm hoger ten opzichte van aansluitende vloer
- vloeren en wanden van toiletruimten voorzien van waterafstotende afwerking
- equivalent daglichtoppervlakte conform NEN 2057 zie rapportage adviseur

GEZONDHEID
- voor onderbouwing en nadere eisen bouwfysica en geluid zie rapportage adviseur bouwfysica.
- installatietechnische gegevens en berekeningen zie opgave installatie-adviseur
- daar waar het gebouw grenst aan buitenruimten, zowel onder, op als boven maaiveld, zijn er geen openingen >10mm, openingen >10mm worden voorzien van gaasrooster

VERLICHTING
- noodverlichting van vluchtwegen zal voldoen aan NEN-EN 1838 en NEN 6088

ENERGIEZUINIGHEID
- bouwfysische- en installatietechnische gegevens zijn opgenomen in BENG rapport

RIOLERING
- riolering uitvoeren als gescheiden stelsel, principe riolering conform NEN 3215 / NTR 3216

INBRAAKWERENDHEID
- deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN INSTALLATIES
- bescherming tegen geluid van installaties conform Bouwbesluit (afd. 3.2)

- constructieve betonwand
- vliesgevel
- kalkzandsteen wand
- lichte scheidingswand
- isolatie

- entree
- vloersparing / schacht
- draairichting deurkozijn
- inbouw mindervalide toilet
- inbouw toilet
- douche

- handbrandmelder
- brandmeldcentrale
- slow whoop
- brandblusser
- extra beschermde vluchtroute

BRANDVEILIGHEID

- WBDBO 60min R200
- WBDBO 30min R200
- brandscheiding 30 min WBDBO
- brandscheiding 60 min WBDBO
- zelfsluitende deur
- rookmelder
- vluchtrichting
- noodverlichting

THERMISCHE ISOLATIE
- dak: $R_c \geq 8 \text{ m}^2\text{K/W}$
- vloer: $R_c \geq 6.3 \text{ m}^2\text{K/W}$
- vloer buitenlucht (overstek): $R_c \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$
- gevel: $R_c \geq 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Transparante constructie: $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

MV
SA

onderwerp	Algemeen renvooi	datum	10-07-2023	gewijzigd	a.	projectnummer	15303
onderdeel		schaal	-	b.		formaat	A2
				c.		tekeningnummer	1-0-002
fase	BA	status	definitief	d.			
				e.			
				f.			
				g.			
				h.			