

GEGEVENS KOELINSTALLATIE

(bij wijzigingen aan de installatie moeten de gegevens worden aangepast)

wijzigingen aan de installatie moeten de gegevens worden aangepast.

Identificatienummer/koelinstallatie:	190107		
Ontwerp gegevens:			
	Mediumtemperatuur	+15	°C
	Verdampingstemperatuur	+5	°C
	Verdampingsdruk	8.1	bar/kPa¹
	Condensatietemperatuur	40	°C
	Condensatiedruk	23.0	bar/kPa¹
	Omgevingstemperatuur	+15	°C
Gebruiksdoel:	Proceskoeling		
Type koudemiddel:	R410A		
Koudemiddelvulling circuit 1	3,85	kg	
Koudemiddelvulling circuit 1	8.039	ton CO₂ equivalent	
Koudemiddelvulling circuit 2		kg	
Koudemiddelvulling circuit 2		ton CO₂ equivalent	
Koudemiddelvulling circuit 3		kg	
Koudemiddelvulling circuit 3		ton CO₂ equivalent	
Koudemiddelvulling circuit 4		kg	
Koudemiddelvulling circuit 4		ton CO₂ equivalent	
Maximale inhoud vloeistofvat:		kg	
Max. toelaatbare werkdruk HD-zijde:		bar/kPa¹	
Max. toelaatbare werkdruk LD-zijde:		bar/kPa¹	
PED- categorie ¹:	II		

¹ Doorhalen wat niet van toepassing is.

BENODIGDE BEWIJZEN/DOCUMENTEN

Wet-Norm	Document – bewijs
F-gassenverordening, PGS13, NPR7600, NPR7601	- Werkregistratie
	- lek dichtheidscertificaat
Richtlijn drukapparatuur (PED+WBDA) en EN378	- drukkbeproevingsbewijs
	- Vacuüm- en vulprocedurebewijs
	- Gebruikershandleiding
	- Koeltechnisch schema (vanaf PED categorie II, of meer dan 2 koelers)
	- Conformiteitsverklaring (vanaf PED categorie II)

ONDERTEKENING

Handtekening eigenaar of	Handtekening gecertificeerd	Certificaatnummer monteur
		