




RENVOOI

-  hand poederblusser
-  brandslanghaspel
-  vluchtwegaanduiding volgens NEN 3011 welke voldoet aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in NEN-EN 1838
-  brandmeldcentrale
-  30 min. WBDO, zelfsluitend
-  60 min. WBDO, zelfsluitend
-  30 min. WBDO
-  60 min. WBDO

- gebouw bestaat uit een bestaand deel dat verbouwd wordt en een uitbreiding
 - het gebouw dient te voldoen aan de eisen, gesteld in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
 - meterruimte dient te voldoen aan de NEN 2768 en NEN 2778
 - leidingwaterinstallaties dienen te voldoen aan de voorschriften NEN 1006 en KWA-richtlijnen
 - binnenroering dient te voldoen aan de NEN 3215 en NTR 3216
 - elektriciteitsvoorzieningen dienen te voldoen aan voorschriften UNETO VNI, NEN 1010 en NPR 5310
 - de thermische isolatie van het gebouw dient te voldoen aan NEN 1065 en NPR 2065
 - Karakteristiek geluidsniveau ten gevolge van installaties ten hoogste 30dB(A) volgens NEN 5077
 - vochtwering dient te voldoen aan de NEN 2778
 - ventilatie dient te voldoen aan de NEN 1087
 - voor toelating BBL zie rapport adviseur
 - voor brand- en vluchtveiligheid zie rapport adviseur
 - voor constructie zie tekeningen en berekeningen constructeur
 - alle producten dienen voorzien te zijn van het CE-keurmerk

-  vaste inrichting (shelpost)
-  losse inventaris (niet in opleveringshoof)

