




### RENVOOI

-  rookmelder met doorkoppeling naar alarmsysteem
-  hand poederblusser
-  brandslanghaspel
-  vluchtwegaanduiding volgens NEN 3011 welke voldoet aan de zichtbaarheidsnorm bedoeld in NEN-EN 1838
-  brandmeldcentrale

- gebouw bestaat uit een bestaand deel dat verbouwd wordt en een uitbreiding
- het gebouw dient te voldoen aan de eisen, gesteld in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
- metruimte dient te voldoen aan de NEN 2768 en NEN 2778
- leidingwaterinstallaties dienen te voldoen aan de voorschriften NEN 1006 en KiWA-richtlijnen
- binnenisolering dient te voldoen aan de NEN 3215 en NTR 3216
- elektriciteitsvoorzieningen dienen te voldoen aan voorschriften UNETO VNI, NEN 1010 en NPR 5310
- de thermische isolatie van het gebouw dient te voldoen aan NEN 1068 en NPR 2068
- Karakteristiek geluidsniveau ten gevolge van installaties ten hoogste 30dB(A) volgens NEN 5077
- rookafvoer dient te voldoen aan de NEN 2778
- ventilatie dient te voldoen aan de NEN 1087
- voor toetsing BBL zie rapport adviseur
- Brand- en vluchtheiligheid zie rapport adviseur
- alle producten dienen voorzien te zijn van het CE-keurmerk

-  vaste inrichting (skelpost)
-  losse inventaris (niet in opleveringsniveau)



**Gezondheidsplein  
Deurne**

**OA-112  
Dakaanzicht NIEUW**

Schaal (A1-formaat): **1:100**

Datum: **18-12-2025**

Status:

*Maten in het werk te controleren*