

Project : **Hogendijk 7**
 Proj.nr : **2317**
 Datum : **22 december 2023**
 Gew : **1 juli 2024**

Ventilatie- en daglichtberekening

Schuurwoning blok A

Oppervlakte gegevens bouwaanvraag							Ventilatie	
		BVO m2	GO m2	VG m2		VR altijd >= 5m2	VG	VR
				eis: >= 55% x GO	aanwezig		0,9 l/2 * m2	0,7 l/2 * m2
kelder		46,5	0,0	0,0				
	onb. ruimte				0,0	10,1	0,0	7,1
	onb. ruimte				0,0	9,4	0,0	6,6
begane grond		68,4	41,8	24,2				
	verblijfsruimte 1				24,2	24,2	21,8	16,9
totaal		114,9	41,8	23,0	24,2	43,7	21,8	30,6
Voldoet volgens het bouwbesluit								

Daglicht toetreding volgens NEN 2057											
		Ae: eis >= 10% VG	kozijn-merk	aantal	opp.glas m2	Alfa	Beta	Cb	Cu	Ad	Ae
kelder											
	onb. ruimte	0,0	sr 6	1	0,74	30	36	0,64	1	0,7	0,5
	onb. ruimte	0,0	sr 6	1	0,74	30	36	0,64	1	0,7	0,5
begane grond											
	verblijfsruimte 1	2,4	sr 1	1	1,43	20	22	0,78	1	1,4	1,1
			sr 2	1	2,39	20	22	0,78	1	2,4	1,9
			sr 5	1	0,66	20	37	0,72	1	0,7	0,5
2,4											3,5
Voldoet volgens de NEN 2057											

Project : **Hogendijk 7**
 Proj.nr : **2317**
 Datum : **22 december 2023**
 Gew : **1 juli 2024**

Ventilatie- en daglichtberekening

Schuurwoning blok B

Oppervlakte gegevens bouwaanvraag							Ventilatie	
		BVO m2	GO m2	VG m2		VR altijd >= 5m2	VG	VR
				eis: >= 55% x GO	aanwezig		0,9 l/2 * m2	0,7 l/2 * m2
kelder		46,5	0,0	0,0				
	onb. ruimte				0,0	10,1	0,0	7,1
	onb. ruimte				0,0	9,4	0,0	6,6
begane grond		68,4	41,8	24,2				
	verblijfsruimte 1				24,2	24,2	21,8	16,9
totaal		114,9	41,8	23,0	24,2	43,7	21,8	30,6
Voldoet volgens het bouwbesluit								

Daglicht toetreding volgens NEN 2057											
		Ae: eis>= 10% VG	kozijn-merk	aantal	opp.glas m2	Alfa	Beta	Cb	Cu	Ad	Ae
kelder											
	onb. ruimte	0,0	sr 11	1	1,04	30	22	0,71	1	1,0	0,7
	onb. ruimte	0,0	sr 12	1	1,52	30	22	0,71	1	1,5	1,1
begane grond											
	verblijfsruimte 1	2,4	sr 8	1	1,43	20	22	0,78	1	1,4	1,1
			sr 9	1	2,39	20	22	0,78	1	2,4	1,9
			sr 10	1	0,66	20	22	0,78	1	0,7	0,5
2,4											3,5
Voldoet volgens de NEN 2057											