



**TRAPPEN EN BALUSTRADES**  
 - bovenzijde balustrades en hekkers: minimaal 1000-hk vloer  
 - horizontale afstand tussen de vloerrand en de balustrade < 50mm  
 - tot een hoogte van 700mm+vloer: breedte openingen < 100mm.  
 - tussen de 200 en 700mm+vloer: geen opstapmogelijkheden

**VIJZE DOORGANG EN TOEGANKELIJKHEID**  
 - alle doorgangen dienen een vrije doorgang te hebben van tenminste 850mm breed en 2300mm hoog.  
 - dorpel max 20mm boven bk afgewerkte vloer en of aangrenzend maaiveld

**OVERIG**  
 - de op tekening aangegeven m<sup>2</sup> zijn afgeronden getallen en zijn niet geschikt voor calculatie;  
 - dilatatie volgens opgave leverancier;  
 - kozijnen tot vloer niveau voorzien van doorvalveilig glas;  
 - spuwvers vlg. opgave constructeur, positie ter goedkeuring architect. Kleur: als gevelbekleding;  
 - dakdoorvoeren geluïstend uitvoeren;  
 - dakafvoeren, dakdoorvoeren, dakopstand t.b.v. installaties waterdicht inwerken;  
 - valbeveiliging volgens ARBO-eisen;  
 - installaties op het dak vlg. opg. installateur; exacte positie/afmetingen vooraf ter goedkeuring architect aanbieden!  
 - inpandige hemelwaterafvoeren thermisch en akoestisch isoleren.

**VERWIJZINGEN**  
 voor bouwkalkulatieberekeningen: zie rapportage DWA  
 voor constructie gegevens: zie tek./berekeningen Bartels + Vedder  
 voor installatie gegevens: zie tek./berekeningen DWA  
 voor BENG: zie rapportage DWA  
 voor MPG: zie rapportage DWA

**OMGEVINGSVERGUNNING**  
 Deze tekening behoort bij de aanvraag omgevingsvergunning aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem d.d. 17-02-2023