

Stadsdeel: [Amsterdam stadsdeel Nieuw West](#)
Contactpersoon: Gerwin van Laar

Bezoekadres
Ebbenhout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

Betreft: Controle EPC

Contactpersoon
[Paul van Dijk](#)

Soort project: Nieuwbouw
Projectlocatie: Sloterweg 984
Projectomschrijving: realiseren van appartementen
BOM categorie: B1 Woonfunctie in een woongebouw

Contactgegevens
06-22423081
Paul.van.dijk@odnzkg.nl

Zaaknummer
12903578

OLO-nummer
[4011635](#)

Datum
9 juli 2024

In het kader van het bovengenoemde project hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben de voor de energieprestatie relevante documenten beoordeeld op de van toepassing zijnde eisen van het bouwbesluit.

Opmerkingen EPC:

- Geen inhoudelijke opmerkingen op de EPC.

Conclusie EPC:

Op basis van de beschikbare gegevens is [voldoende](#) aannemelijk gemaakt dat het nieuwbouwplan voldoet aan hoofdstuk 5, afdeling 5.1: artikel 5.2 en 5.3 en afdeling 5.2: artikel 5.9 en van Bouwbesluit 2012 en hoofdstuk 3, artikel 3.10 van Regeling Bouwbesluit 2012. (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwvoorschriften>).

Wanneer er afgeweken wordt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Beoordeling	1 ^e	2 ^e	3 ^e	Nadere gegevens
Zaaknummer	12903578			
Datum beoordeling	09-07-2024			
Aanvraagformulier	Ingediend op 15-04-2020			
Adviseur	Cauberg Huygen			
Opnamedatum EPC	27-03-2020			
Voorlopige BENG-indicatoren	Energiebehoefte [kWh/m²]: Resultaat: 60,2 Primaire fossiele energie [kWh/m²]: Resultaat: 18,2 Aandeel hernieuwbare energie [%]: Resultaat: 63,5			
Kwaliteitsverklaringen	Ja			