



Renvooi Besluit bouwwerken leefomgeving

Constructie

1. Voor constructie zie tekening en berekening constructeur.
2. Maten in het werk innemen en controleren! Afwijkingen doorgeven aan architect.
3. Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.
4. Vrije doorgang in verkeersruimten en binnendeurkozijnen is minimaal 850x2300mm (bxbh).

Installatie

1. Voor installatie zie tekening en berekening installateur.
2. Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties
3. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.7 van het bbl voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften
4. De elektriciteitsinstallatie voldoet aan de NEN 1010, NPR 5310
5. De drinkwaterinstallatie voldoet aan de NEN 1006

Vloerafscheidingen

1. Een vloerafscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, heeft een hoogte van ten minste 1 m, gemeten vanaf de vloer.
2. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam heeft een hoogte van ten minste 0.85 m, gemeten vanaf de vloer.

Gezondheid

1. een scheidingsconstructie van een badruimte heeft aan zijn zijde die grenst aan de ruimte tot 1 m boven de vloer van de ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde waterpansie die gemiddeld niet groter is dan $0,01 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s)}$ en op geen enkele plaats groter dan $0,2 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s)}$;
2. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnenvallen van ratten en muizen wordt tegengegaan. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan $0,01 \text{ m}$. Dit geldt niet voor een afschuibare opening en een uitvoering van:
 - A. een afvoervoorziening voor luchtverversing
 - B. een afvoervoorziening voor rookgas, en
 - C. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

Brandveiligheid

1. Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een besloten ruimte waarde: een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.

Thermische isolatie

1. Isolatiewaarden uitwendige scheidsconstructie conform berekening:
- A. Vloer minimaal $R_c=3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
 - B. Wand minimaal $R_c=4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
 - C. Dak minimaal $R_c=6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$
 - D. Kozijnen, ramen en deuren gemiddeld maximaal $U=1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$, maximaal $U=2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Meterkast

Meterruimte uitvoeren conform NEN 2768, mantelbuizen conform voorschrift nuts-bedrijven

Geluid

Eventuele geluidreducerende maatregelen door geluidadviseur, wegverkeerslawaai, spoorlawaai en industrielawaai.

Bestaande bouw
Bouwwerk dient minimaal te voldoen aan Hoofdstuk 5, bbl "Verbouw"

Materialen

	ar.	aanricht
	do.	douche
	ft.	fontein
	hwa	hemelwaterafvoer
	ug.	uistort gootsteen
	vw.	waswater
	wc.	waterloosel
	wm.	wasmachine
	wt.	wasafel

RM Rookmelder
 MV afvoerpunt mechanische ventilatie WTW
 MV toevoerpunt mechanische ventilatie WTW

riolering volgens NEN 3215,
 dimensionering conform installateur

riolering volgens NEN 3215,
dimensionering conform installateur



Gemeente Deurne
Sectie L, nummer 1395 en 174
Langstraat 142 A
5754 PB Deurne

VAN DEN ACKER ARCHITECTEN B.V.
SPOORLAAN 3 5751 JM DEURNE
T 0493 31 21 75 E info@vda-architecten.nl W www.vda-architecten.nl

1392

VDA
Deurne Langstraat 142A

Ontwikkel scenario

plattegronden aanzichten en doorsneden

VOORLOPIG

bladnummer

B01

Deze tekening mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gereproduceert, noch versimpeld, noch aan derden ter inzage worden gegeven.