



- BMI: Volledige detectie
- Brandwerende scheiding 60min. WBDBO
- Brandwerende scheiding 30min. WBDBO
- Zelfsluitende brandwerende deur 60min. WBDBO
- Zelfsluitende brandwerende deur 30min. WBDBO
- Code tableau
- BHV-Kast
- Eerste hulp
- Blusdeken
- Handbrandblusser
- Brandslanghaspel
- Nevenindicator
- Multisensormelder
- Multisensormelder met slow-whoop
- Paniekopener
- Handbrandmelder
- Alarmlicht
- Elektrisch Slot
- Kleefmagneten
- Brandweeringang
- Brandweerpaneel
- Liftverbod
- Noodverlichting
- Vluchtweg Nooduitgang
- Hoofdaansluiting water
- Hoofdschakelaar electra

Bruto:
Het bruto oppervlak gemeten over de buitenmuren van het gebouw is: 582m²

Netto:
Het netto oppervlak is per ruimte weergegeven in de tekening.



Aantal personen: 15
 Gebruiksoppervlak: IAA-TO-900-BOUWBESLUIT
 Doorsnedetekening: IAA-TO-310-DOORSNEDEN
 Situatietekening: IAA-TO-001-SITUATIE

■ GEBRUIKSOPPERSVLAK
 ■ VLOERHOOGTE
 ■ SITUATIE TEKENING

revisie	datum	wijziging	getekend
E	21-12-2023	Opslag en bijkeuken 30 min WBDBO + vrijloopdrangers	SKUI
D	14-8-2018	Aangepast tbv vastgoedpakket	ASB
C	31-5-2018	Tekeningnr aangepast tbv vastgoedpakket	ASB
B	20-5-2016	Huisnummers toegevoegd	ASB
A	11-1-2016	Wijzigingen tbv vergunningsaanvraag	ASB

titel Beggr Woning 4 Gebruiksvergunning		
tek. nr. KSW1094-4-00-05	projectnummer -	
schaal 1:100	datum 26-10-2015	formaat A2
status definitief		blad 01