

Behoort bij beschikking van  
Burgemeester en Wethouders  
van Leiden



BV. Z24/3766889

2 002 790 Stationade			
Veldwaarde	Richting	Sforingsverklikker	Inkomend/Afgaand
1	Dellaertweg 9F-1 NST INK	ja	afgaand
2	Av Schipholweg	nee	inkomend

A NTL: 10kV 1x240 AL  
NNTL: 10kV 1x240 AL  
NNTL: MB 160 PVC  
Z NTL: 10kV 1x240 AL

A UTN: 10KV 12/20kV 3x240Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd 1387  
UTN: 10KV 12/20kV 3x240Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd 1387  
UTN: 10KV 12/20kV 3x240Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd 1387  
NNTL: 10kV 1x240 AL  
NNTL: 10kV 1x240 AL  
NNTL: MB 160 PVC  
Z NTL: 10kV 1x240 AL

A NTL: AARDE 25 CU  
NNTL: AARDE 25 CU  
NNTL: 10kV 1x240 AL  
NNTL: 10kV 1x240 AL  
NNTL: 10kV 1x240 AL  
NNTL: 10kV 1x240 AL  
NNTL: 10kV 1x240 AL  
Z NTL: 10kV 1x240 AL

NTL: Aardpen

UTN: Mof MS 1387

NTV: 10KV 12/20kV 3x240Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd 1387

NTL: MS VM 2 002 789 > 0 110 339

OTL: 10KV 12/20kV 3x240Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd 1387

NTP: MS-station 0 110 339 Dellaertweg 9F-1 NST INK

X=93327.208  
Y=464883.348

X=93325.558  
Y=464881.297

X=93328.763  
Y=464882.11

NTL: Aardpen

2 002 789 GV Schipholweg 101			
Veldwaarde	Richting	Sforingsverklikker	Inkomend/Afgaand
1	Dellaertweg 8F-1 NST INK	nee	inkomend
2	Av Pica Bazis	ja	afgaand

0 110 339 Dellaertweg 9F-1 NST INK			
Veldwaarde	Richting	Sforingsverklikker	Inkomend/Afgaand
1	Stationade	nee	inkomend
2	GV Schipholweg 101	ja	afgaand

### Verklaring E & OV

— Aarde	— LS (NTL/TVV/IBS/TRL)	— NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen	MS Station
— LS 230V, 400V of 600V	— MS (NTL/TVV/IBS/TRL)	— B BBS Buitenbedrijf te stellen	MS Station met OV
— 3kV, 6kV, 10kV of 20kV	— LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)	— X UTN Uit te nemen	LS kast
— LS+OV of OV	— Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring	— v OTL Om te leggen	LS OV kast
— Mantelbuis	— Telecom	— TVV Te vervangen	Mof
Diepteligging Kabels Openbare Grond	— LS (Bestaand)	— N NTV Na te verleggen	Kwelscherm
Aansluitkabel = 0,5 meter	— MS (Bestaand)	— TVL Te Verlaten	Nutsaansluiting
Laagspanningskabel (400V) = 0,7 meter	— MS (Bestaand)	— f IBS In bedrijf te stellen	Krimpclip
Middenspanningskabel (>= 20kV) = 0,7 - 0,9 meter			Eindsluiting
			Bestaande lichtmast
			Aarde

CO Schipholweg 66-E LEIDEN NW AC5a (TA)

Beheerkaart :	
Datum :	17-4-2024
Status :	Vorbereiding
Schaal :	1:500
Discipline :	E-MS
Blad nr:	1/1
Formaat:	A3
CS nr:	3157390
Regio:	NHZ & Rijnland - IPZ
Case nr:	0281983

**liander**  
onderdeel van alliantier

Gemeente: Leiden	Datum: 25-11-2024
Get. : Chantal Janssen	Datum: Par.:
Wijz. A :	Datum: Par.:
Wijz. B :	Datum: Par.:
Wijz. C :	Datum: Par.:
Engineer : Chantal Janssen	Tel. nr : 06-39542647