



BBL

	GEBRUIKSGBIED
	VERBLIJFSRUIMTE
	FUNCTIES - zie bestektekening
	Ventilatie - zie bestektekening
	GEBRUIKSFUNCTIES
	Overige gebruiksfunctie
	Industriefunctie

BRANDVEILIGHEID

RENVOOI - BBL NIEUWBOUW - INDUSTRIEFUNCTIE	
	- transparantverlichting "pictogram" met accu, 1 uur NEN 1838-6088 - cfm NEN 3011
	- opschrijf vluchtdoor vrijhouden conform NEN 3011
	- brandslaghassel b.v. lengte 30m - 3/4" of anders aangegeven
	- WBDBO 60min., of anders aangegeven
	- 60min. WBDBO volgens NEN 6068 / 6069 Rookdichtheid volgens NEN 6075
	- brandweeringang - neveningang - brandweerpand
	- vluchtdoor van binnenuit te openen zonder losse voorwerpen (paniekbeslag) NEN-EN 179
	- Industriefunctie >2500m2+ vloer>1,5m; Brandmeldinstallatie / Ontruimingsinstallatie cfm NEN 2535 / NEN 2575 (plaatsing vigs opgave leverancier / PvE)
Rapportage brandveiligheid grote brandcompartimenten volgens NEN 6060; zie de rapportage van Sommers Advies met kenmerk: 2025-0037/NEN6060 V1	
	Afstand vluchtroute industriefunctie cfm Art.4.66 lid.4 - max. 60m1
	- ALLE VOLDOEN
	Dekking brandslanghassel: 30m= 30/1,5 + 5m = 25 meter

= Naastgelegen vergund gebouw



	Gemeente Deurne		Gemeente Deurne
	Deurne S		983+5714+5716
	Nummer		1 : 1000
	Schaal		

RENVOOI - ZIE TEKENING B-01
REEDS VERLENDE VERGUNNING HZ-2023-1220

	Bouwbuuro Z+		Adriaan Flinklaan 14 5915 JG Venlo T 077 - 463 82 90 F 077 - 463 82 91
Opdrachtgever:	PMC Liessel Beheer B.V. Vuurijzer 11 5753 SV Deurne	E info@burozplus.nl I www.burozplus.nl	
Project:	Veranderen brandcompartimentering bedrijfspand PMC a.d. Willige Laagt 4 5757 PZ te Liessel	KvK 12046852	
Onderdeel:	BESTEKTEKENING - BBL / BRANDVEILIGHEID		
Schaal:	1 : 200 594x594		
Datum:	18-03-2025 Gewijzigd:	Tek.nr.: B-03	
Architectuur - Tekenuro - Projectmanagement			

CONSTRUCTIE OPZET VOLGENS - CONSTRUCTIEVE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ;
CONSTRUCTEUR VAN MEIJL-VERHAEGH BV M23-475