



gebouw 1: één brandcompartiment
 gebruiksoppervlak 1 = 1041 m²
 Kleiner dan 2500 m²
 Dus voldoet
 Brandcompartiment = Subbrandcompartiment

brandcompartiment 1 : totaal GO 1041 m²

EM **Erwin Meinders**
bouwkundig buro

Schotboersweg 7
 7678VK Geesteren(O.)
 tel. 0546 - 631 484
 info@erwinmeinders.nl
 www.erwinmeinders.nl

Werk : Situatie Brandcompartiment
 Bouwadres : Veeneggeweg 20 7678 RC Geesteren

datum : 09 - 05 - '23 gew : 26-07-'23 schaal : 1 : 500 code : 22 - mblen get : mp form. : A3 blad : 1 van 1