

Toelichting aanvulling omgevingsvergunning

d.d. 22 mei 2026

Ini **nemer**

████████████████████

7921 JH ZUIDWOLDE

Locatie:

Middenweg 2a
7722 XK DALFSEN

Betreft: Zaaknummer Z/25/769219

Ingediende aanvraag

Op 29 juli 2025 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een propaantank en een noodstroomaggregaat. Voor de wijzigingen wordt milieuvergunning gevraagd omdat deze onder de Omgevingswet worden aangemerkt als functioneel ondersteunende activiteiten, deze zijn daarmee vergunningplichtig.

De aanvraag is geregistreerd als zaaknummer Z/25/769219.

anvulling

██████████ geeft aan dat de afdeling externe veiligheid constateert dat de onderlinge afstand van het hekwerk en de betonnen keerwand tot de propaantank op basis van de PGS 19 niet voldoet aan de daartoe gestelde voorwaarden.

Het hekwerk en de betonnen keerwand zullen alsnog op voldoende onderlinge afstand worden geplaatst, te weten:

- Afstand hekwerk tot bovengrondse opslagtank min. 1,5 m
- Afstand keerwand tot bovengrondse opslagtank min. 1,0 m

De maatvoering is ingetekend op de milieutekening waarvan een update bij de aanvraag d.d. 22-05-2026 is geupload.

Ing. W. (Wim) ██████████
HOEVE ADVIES BV