



Bruto:
Het bruto oppervlak gemeten over de buitenmuren van het gebouw is: 491m²

Netto:
Het netto oppervlak is per ruimte weergegeven in de tekening.

Overig: Twinta heeft een aandeel in de Algemene ruimte van STJA

Algemene Ruimte STJA:
Bruto:
Het bruto oppervlak gemeten over de buitenmuren van het gebouw is: 25m²

Netto:
Het netto oppervlak is per ruimte weergegeven in de tekening.

Aantal personen: 15
Gebruiksoppervlak: IAA-TO-900-BOUWBESLUIT
Doorsnedetekening: IAA-TO-310-DOORSNEDEN
Situatietekening: IAA-TO-001-SITUATIE

■ GEBRUIKSOPPERVLAK
VLOERHOOGTE
SITUATIEKENING



- BMI: Volledige detectie
- Brandwerende scheiding 60min. WBDBO
 - Brandwerende scheiding 30min. WBDBO
 - x-x-x-x Zelfsluitende brandwerende deur 60min. WBDBO
 - x-x-x Zelfsluitende brandwerende deur 30min. WBDBO
 - C Codetableau
 - K Kaartlezer
 - BHV BHV-Kast
 - + Eerste hulp
 - B Blusdeken
 - I Handbrandblusser
 - S Brandslanghaspel
 - N Nevenindicator
 - MS Multisensormelder
 - P Paniekopener
 - H Handbrandmelder
 - A Alarmlicht
 - E Elektrisch Slot
 - K Kleefmagneten
 - B Brandweeringang
 - P Brandweerpaneel
 - L Liftverbod
 - V Noodverlichting
 - V Vluchtweg Nooduitgang
 - W Hoofdaansluiting water
 - E Hoofdschakelaar electra

revisie	datum	wijziging	getekend
D	21-12-2023	Opslag en bijkeuken 30 min WBDBO + vrijloopdrangers	SKUI
C	31-5-2018	tekeningnr aangepast tbv vastgoedpakket	ASB
B	20-5-2016	Huisnummers toegevoegd	ASB
A	11-1-2016	wijziging tbv vergunningsaanvraag	ASB

titel		Begr Deel A Gebruiksvergunning	
tek. nr.	projectnummer		
KSW1094-2-00-05	-		
schaal	datum	formaat	
1:80	27-10-2015	A2	
status		blad	
definitief		01	