

MAATVOORDE IN HET WERK TE CONTROLEREN

- Voor het werk gelden de normen en voorwaarden die ten tijde van de aanvang omgevingsvergunning van toepassing zijn, opgenomen in het bestaand bouwtekeningen bevestiging.
- Verder zijn de volgende normen/voorwaarden van toepassing:
 - NEN 3560 veiligheidsbegleiding in gebouwen
 - NEN 2535 brandmeldinstallaties
 - NEN 2575 ontvinningsinstallaties
 - NEN 3011 veiligheidsleken- en tekens in de werkomgeving en in de open ruimte
 - NEN 1838-EN toepaste veiligheidssteektechniek - noodverlichting
- Voorwaarden private partijen:
 - rubriekprivé
 - Rijnstreek
- Voor het opgevend en afbreken van werken gelden de rechten beschreven in de DMR 2012, art. 45, 46, 47 en 48.
- $pel = 0 \pm 24,00m \pm N.A.P.$
- Afsluit 16min/m tenzij anders aangegeven

- Grondveiligheid:
 - Bouwvoorzien van BMI (niet automatisch) en GAI
 - BMI koppelen aan hoofd BMI in de Vraag
- De aangegeven brandwerende wanden, vloeren, trappen en heiligenbergen in de bouwbesluitgeving mogen gedeeltes het aantal brandwerende aantal minuten niet bepalen. Dit geldt tevens voor de constructie welke de brandschendingen overhoudt.
- Alle deuren bestemd voor ontruiming moeten door de eenheid van met een ontlastingsmechanisme dat voldoet aan de NEN 179 of aan NEN-EN 1125 te openen zijn.
- Wapenplaat conform artikel 4.121, artikel 4.120 wapenplaat leden 1 en 2 zijn op dit bouwwerk van toepassing.
- De sanitaire ruimten zullen voorzien worden van randen- en vloergetuig.
- Geveelingsplaten worden voorzien van bescherming tegen vallen en muizen d.m.v. muischuurdorren.
- Constructies gegevens te indicatie.
- Definitieve profieltekst d.c. opgave constructies.
- Ter plaatse van meublar in gang, fysio en vaktheorie worden voorzien van voldoende achterliggend ter bevestiging

	aluminium	
	beton gewapend	
	beton prefab	
	betonsteen	
	cementdekvloer	
	gipsplaat	
	hardhout	
	naathout	
	isolatie	
	kelder / begane grondvloer	(Rc: min. 3,7 m2K/W)
	zuiltenevel	(Rc: min. 4,7 m2K/W)
	dak	(Rc: min. 6,3 m2K/W)

-  kalkzandsteen
 staal
 multiplex
 stuwwerk
 metaal®-wand
- WANDOPBOUW MS-WANDEN:**
 - Alle niet eerder genoemde MS-wanden:
 type GF 100 HT/25.0.2 A v.v. Habelo beplating
 Ter plaatse van hef 1,5 verdieping hope deel:
 type GF 125 HT/2.75.2 A v.v. Habelo beplating
 Ter plaatse van hef 2 verdieping:
 type GF 205 HT/2.75.25.2 A v.v. Glasroc H beplating; opgebouwd uit C-5M profielen
 type GF 125 HT/2.75.2 A v.v. Glasroc H beplating; opgebouwd uit C-5M profielen
 type GF 100 HT/25.0.2 A v.v. Glasroc H beplating; opgebouwd uit C-5M profielen

hwa	=	hemelwaterafvoer
wc	=	watercloset
v	=	ventilatievoorziening
mk	=	meterkast
ug	=	ulstortgootsteen
no	=	noodoverstort
NAP	=	normaal amsterdams peil
sk	=	stalen kokom volgens constructeur
bsh	=	brandstanghaspel
pbl	=	poederbusser
pl	=	panieksluiting
km	=	kleefmagneet
dgm	=	dagmaat
sp	=	gespiegeld
AA	=	aluminium buitenkozijn
KA	=	kunststof buitenkozijn
H01	=	houten binnenkozijn
S01	=	stalen binnenkozijn

	sproeischietsluiser Skg
	brandslanghaspel 30m - lengte 30 meter - worp 25 meter (30x2/3 + 5)
	rookmeider
	handbrandmeider
	vluhtweegaanduiding vluchtrichting
	vluhtweegaanduiding nooduitgang
	afslachrichting
	30 min. brandwerende en zelfsluitende deur
	60 min. brandwerende en zelfsluitende deur
WBDO 30 — brandwerendheid 30 min WBDO.	
WBDO 60 — brandwerendheid 60 min WBDO.	
krs = koude rookscheiding uitvoeren als Sa scheiding	

SITUATIE 1:1000

definitief

MATEN IN MILLIMETERS, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

Gezondheidscentrum
Onderwerp
eerste verdieping

Projectnummer 20240551		Tekeningnummer 503		Version 24-07-2026	Ontwerpfase Definitief ontwerp	Contractnummer	
Blaad	Aantal	Schaal	Formaat	Kantoor	Gekend	Gezien	Akkoord
		1:100	A1	Vand			