

PROJECT
Stadsboerderij Amsterdam

PROJECTNUMMER
30104667



DATUM
25 april 2024

ONZE REFERENTIE
DASB-ARC-Z00-XX-LIS-EE-DO-0001

BETREFT
Verlichtings armatuur per ruimte

PROJECTFASE
DO

Schoolwerktuinen											
Ruimte	L [m]	B [m]	H [m]	Armatuur	Wattage	Armatuurcode	Armatuur LxBxH	aantal	Lumen	Leverancier	Opmerkingen
Leslokaal (2x)	10,60	5,80	3,0	RC360B LED34S/930 PSD W30L120 VPC W	28	T1	1197 mm x 297 mm x 95 mm	ntb	3400 lm	Signify	
Werkplaats	6,60	3,80	3,0	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30	T2	1215 mm x 80 mm x 76 mm	ntb	4000 lm	Signify	Opbouw/kleur behuizing:grijs
Opslag/Tech.ruimte	5,76	7,97	3,0	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30	T2	1215 mm x 80 mm x 76 mm	ntb	4000 lm	Signify	Opbouw/kleur behuizing:grijs
Kasplein onder bordes	1,60	4,00	3,3	RC360B LED34S/930 PSD W30L120 VPC W	28	T1	1197 mm x 297 mm x 95 mm	ntb	3400 lm	Signify	Inbouw in plafond
Kasplein bordes verdieping en langs trap	3,20	13,04	3,3	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	19	T4	Diameter 285 mm	ntb	1700 lm	Signify	Opbouw op wand
Entrée	5,80	2,20	3,3	RC360B LED34S/930 PSD W30L120 VPC W	28	T1	1197 mm x 297 mm x 95 mm	ntb	3400 lm	Signify	
Balkon	9,15	2,83	3,0	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	19	T4	Diameter 285 mm	ntb	1700 lm	Signify	Opbouw op wand
Personeelsruimte	7,00	4,75	3,0	RC360B LED34S/930 PSD W30L120 VPC W	28	T1	1197 mm x 297 mm x 95 mm	ntb	3400 lm	Signify	
Werkplekken	4,20	7,80	3,0	RC360B LED34S/930 PSD W30L120 VPC W	28	T1	1197 mm x 297 mm x 95 mm	ntb	3400 lm	Signify	
Kinderboederij											
Ruimte	L [m]	B [m]	H [m]	Armatuur	Wattage	Armatuurcode	HxBxL	aantal	Lumen	Leverancier	Opmerkingen
Winkeltje	4,0	4,8	3,3	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	25	T3	1200 mm x 200 mm x 69 mm	ntb	3100 lm	Signify	Pendelarmatuur
Personeelkamer	5,6	5,7	2,7	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	25	T3	1200 mm x 200 mm x 69 mm	ntb	3100 lm	Signify	
Kantoor	5,6	2,8	2,7	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	25	T3	1200 mm x 200 mm x 69 mm	ntb	3100 lm	Signify	

Kleurweergaveindex(Ra) van de verlichting dient min. 80 te zijn. Bij LED verlichting dient R9-waarde minimaal 10 te zijn.

T1



T2



T3



T4

