



Detaileringen 1:20
Alle details zijn principe details.
Aannemer wordt geacht alle details uit te voeren vlg BBL / SBR detail.

RENVOOI - BBL NIEUWBOUW - INDUSTRIEFUNCTIE	
1	transparantverlichting "instogram" met accu, 1 uur NEN 1838-6088 - cfm NEN 3011
2	opdracht vluchtroute vthouders conform NEN 3011
3	brandluchteluik b.v. lengte 30m - 30" of anders aangegeven
4	WEGBO 60mm, of anders aangegeven
5	60mm WEGBO volgens NEN 6086 / 6088 Roodlichtrookmelder volgens NEN 6075
6	brandbeveiliging
7	vluchtroute van binnenruimte in openen zonder toezicht (aanwinstbelasting) NEN-EN 179
8	Ventilatie bovenzijde (plaats indicatie)
9	Ventilatie afvoer (plaats indicatie)
10	Overstroom
11	Industriefunctie >2500m ² vloer >1.5m; Brandmelderinstallatie / Gereguleerde installatie cfm NEN 2035 / NEN 2575 (plaatsing vlg opgave leverancier / PwE)
12	Een bouwconstructie van een gevelconstructie met een vloer van een gevelconstructie hoger dan 5 m boven het meetniveau of lager dan 5 m onder het meetniveau tusschen bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie valt, niet tenzij 10 minuten op het bezekken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment - NET van bevoegging.
13	Een vloer, trap of hellingbaan waaraan of waaronder een vluchtroute voert, bezetkt niet binnen 20 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin de vluchtroute valt, NEN 7 van bevoegging.
14	Een oppervlak, dat geheel of gedeeltelijk aan de buitenlucht uitloopt aan de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
15	Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
16	Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer ten minste 5 m boven het meetniveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende beneden tot een hoogte van ten minste 2,3 m aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
17	Met uitzondering van toevenszijde dak
18	Dakoppervlak, dat bovengronds van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6086, niet brandveerbaar. Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m vanaf de peronegegevens liggen.
19	Rapportage brandveiligheid grote brandcompartimentering volgens NEN 6060; zie de rapportage van Sommers Advies met kenmerk: 2025-0037NEN6060 v1

RENVOOI - ZIE TEKENING B-01
REEDS VERLENDE VERGUNNING HZ-2023-1220

	Bouwbuero Z+ Opdrachtgever: PMC Liesseel Beheer B.V. Vuurijzer 11 5753 SV Deurne	Adres: Filinlaan 14 5215 LG Venlo T 077 - 463 82 90 F 077 - 463 82 91
	Project: Veranderen brandcompartimentering bedrijfspand PMC a.d. Willege Laagt 4 5757 PZ te Liesseel	E info@burozplus.nl I www.burozplus.nl
Onderdeel: BESTEKTEKENING - PLATTEGRONDEN / DETAILS	KvK 12046852	
Schaal: 1 : 100 1:20 1400x841		
Datum: 18-03-2025	Gewijzigd: Tek.n.2	B-02
Architectuur - Tekenuro - Projectmanagement		

CONSTRUCTIE OPZET VOLGENS - CONSTRUCTIEVE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ;
CONSTRUCTIE VAN MEIJL-VERHAEGH BV M23-475